

TD: S01-X/2015
Zagreb,
Ožujak, 2017

H5 d.o.o. projektiranje i nadzor
Belovar 10363, Lužan
OIB 24374623263, MB 02437503
Tel: 01 2042481 fax: 01 2063771



INVESTITOR: IVKOM VODE d.o.o.,
Vladimira Nazora 96b 42240 Ivanec

GRAĐEVINA: SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I
OTPADNIH VODA NASELJA BEDNJA
SA PRIPADAJUĆIM UREĐAJEM ZA
PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

LOKACIJA: Općina Bednja, Varaždinska Županija

RAZINA

RAZRade: GLAVNI PROJEKT

TD: S01-X/2015

PROSTOR ZA OVJERU TIJELA NADLEŽNOG ZA IZDAVANJE GRAĐEVNE DOZVOLE

S T R O J A R S K I P R O J E K T

ZOP- P-28-16
MAPA 2

Glavni projektant:
Tomislav Krznarić dipl.ing.grad.

Direktor:
Janko Artuković dipl.ing.el.

Projektant:

RADOSLAV KRALJEVIĆ dipl.ing.stroj.

Projektant suradnik:
Ivan Lošonc, mag. ing. mech.

PROSTOR ZA OVJERU SUGLASNOSTI NA PROJEKT

Zagreb, Ožujak, 2017. god.

TD: S01-X/2015
Zagreb,
Ožujak, 2017

Građevina:

**SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH
VODA NASELJA BEDNJA S PRIPADAJUĆIM
UREĐAJEM SA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**



POPIS SURADNIKA


Projektant suradnik:

1. Ivan Lošonc, mag. ing. mech.

TD: S01-X/2015
Zagreb,
Ožujak, 2017

Građevina:

**SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH
VODA NASELJA BEDNJA S PRIPADAJUĆIM
UREĐAJEM SA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**



POPIS MAPA

Zajednički oznaka projekta: P-28-16

GRAĐEVINSKI PROJEKT	MAPA 1 P-28-16 GP
Infraterra d.o.o. Savska cesta 41/IX 10000 Zagreb Glavni projektant: Tomislav Krznarić, dipl.ing.građ.	
STROJARSKI PROJEKT	MAPA 2 S01-X/2015
H5 d.o.o. Augusta Šenoe 65a, 10363 Belovar Projektant: Radoslav Kraljević, dipl.ing.stroj.	
ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT	MAPA 3 E01-X/2015
H5 d.o.o. Augusta Šenoe 65a, 10363 Belovar Projektant: Janko Artuković, dipl.inž.el.	
GEOTEHNIČKI ELABORAT	MAPA 4 Lo2309-1/15
Geokol d.o.o. Josipa Kozarca 41, Varaždin Projektant: Pavao Lončar, mag.ing.aedif.	
GEODETSKI PROJEKT	MAPA 5 UP: 285-2015
GEOMETRICUS d.o.o. FEROVAC 32, 34 340 KUTJEVO Projektant: STJEPAN KELEMINEC mag.ing.geod. et geoinf.	
ELEBORAT ZAŠTITE OD POŽARA	MAPA 6 GP-BSBR-EDN10-000
URED OVLAŠTENOG INŽENJERA STROJARSTVA Gruška 18, 10000 ZAGREB Projektant: VALENTIN CVITANOVIĆ mag.ing.STROJ.	

SADRŽAJ:

1. OPĆI DIO:

POPIS SURADNIKA	2
POPIS MAPA	3
SADRŽAJ:	4
1.1. Isprava o registraciji poduzeća	6
1.1. Potvrda o članstvu u HKIS-u projektanta strojarskog projekta	11
1.2. Rješenje o imenovanju projektanta strojarskih instalacija	13
1.3. Izjava o primjeni mjera zaštite na radu	15
1.4. Isprava o primjeni mjera zaštite od požara	17
1.5. Izjava o sukladnosti	19

2. TEKSTUALNI DIO:

2.1. Projektni zadatak	21
2.2. Popis primjenjenih zakona, pravilnika, smjernica i normi	23
2.3. Prikaz primjenjenih mjera zaštite na radu	26
2.4. Prikaz mjera zaštite od požara	29
2.5. Program kontrole i osiguranja kakvoće	31
2.6. Tehnički opis	35
2.7. Tehnički proračun	81
2.8. Procjena troškova gradnje	84

3. NACRTI (GRAFIČKI PRIKAZI):

		<i>SADRŽAJ</i>		MJERILO
Nacrt	1	SITUACIJA	A3	1:200
Nacrt	2	TEHNOLOŠKA FUNKCIONALNA SHEMA POSTROJENJA	A3	---
Nacrt	3	FUNKCIONALNA SHEMA RAZVODA STLAČENOG ZRAKA	A3	---
Nacrt	4	FUNKCIONALNA SHEMA RAZVODA TEHNOLOŠKIH CJEVOVODA	A3	---
Nacrt	5	TLOCRT UREĐAJA-INSTALACIJA VODOVODA I ODVODNJE	A3	1:50
Nacrt	6	TLOCRT SABIRNE JAME I CRPNE STANICE BEDNJA 2 - INSTALACIJA VODOVODA I ODVODNJE	A3	1:50
Nacrt	7	PRESJEK A-A - INSTALACIJA VODOVODA I ODVODNJE	A3	1:50
Nacrt	8	PRESJEK B-B- INSTALACIJA VODOVODA I ODVODNJE	A3	1:50
Nacrt	9	TLOCRT UREĐAJA-INSTALACIJA GRIJANJA, VENTILACIJE	A3	1:50
Nacrt	10	TLOCRT UREĐAJA-INSTALACIJA TEHNOLOŠKIH CJEVOVODA	A3	1:50
Nacrt	11	CRPNA STANICA BEDNJA 1	A3	1:50

TD: S01-X/2015
Zagreb,
Ožujak, 2017

Građevina:

**SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH
VODA NASELJA BEDNJA S PRIPADAJUĆIM
UREĐAJEM SA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**



INVESTITOR: IVKOM VODE d.o.o., Vladimira Nazora 96b 42240 Ivanec

GRAĐEVINA: **SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH VODA NASELJA BEDNJA SA
PRIPADAJUĆIM UREĐAJEM ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**

LOKACIJA: Općina Bednja, Varaždinska Županija

FAZA: GLAVNI PROJEKT

TD: S01-X/2015

1.1. Isprava o registraciji poduzeća

TD: S01-X/2015
Zagreb,
Ožujak, 2017

Građevina:

**SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH
VODA NASELJA BEDNJA S PRIPADAJUĆIM
UREĐAJEM SA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**



projektiranje i nadzor
u graditeljstvu
Augusta Šenoe 65a
Lužan, Belovar 10363

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:

080671986

OIB:

24374623263

TVRTKA:

1 H5 d.o.o. za usluge

1 H5 d.o.o.

SJEDIŠTE/ADRESA:

3 Belovar (Grad Zagreb)
Augusta Šenoe 65/a

PRAVNI OBLIK:

1 društvo s ograničenom odgovornošću

PREDMET POSLOVANJA:

- 1 * - poslovanje nekretninama
- 1 * - promidžba (reklama i propaganda)
- 1 * - kupnja i prodaja robe
- 1 * - obavljanje trgovackog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- 1 * - pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu i opskrba tom hranom (catering)
- 1 * - zastupanje stranih tvrtki
- 1 * - savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- 1 * - istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- 1 * - iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja
- 1 * - djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
- 1 * - turističke usluge u nautičkom turizmu
- 1 * - turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- 1 * - ostale turističke usluge
- 1 * - turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- 1 * - organiziranje seminara, tečajeva, kongresa, priredbi, koncerata, festivala, izložbi
- 1 * - popravak i održavanje plovila
- 1 * - iznajmljivanje plovila s posadom
- 1 * - iznajmljivanje plovila bez posade
- 1 * - povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu

D004, 2015-07-24 08:18:06

Stranica: 1 od 4



TD: S01-X/2015
Zagreb,
Ožujak, 2017

Građevina:

**SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH
VODA NASELJA BEDNJA S PRIPADAJUĆIM
UREĐAJEM SA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**



projektiranje i nadzor
u graditeljstvu
Augusta Šenoae 65a
Lužan, Belovar 10363

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- 1 * - računalne i srodne djelatnosti
- 1 * - projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- 1 * - nadzor nad građenjem
- 1 * - fotografске djelatnosti
- 1 * - tehničko ispitivanje i analiza
- 1 * - djelatnosti za njegu i održavanje tijela
- 1 * - frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- 1 * - stručni poslovi prostornog uređenja
- 1 * - izrada projekata i tehnološke dokumentacije za područje elektroenergetskih postrojenja
- 3 * - usluge vještačenja iz područja elektrotehnike
- 4 * - energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradama
- 4 * - stručni poslovi zaštite okoliša
- 4 * - stručni poslovi zaštite od buke
- 4 * - djelatnost prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje i održavanja ili servisiranja (servisiranje) rashladnih i klimatizacijskih uređaja i opreme, dizalica topline, nepokretnih protupožarnih sustava i aparata za gašenje požara koji sadrže kontrolirane tvari ili fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise
- 4 * - djelatnost proizvodnje i stavljanja na tržište predmeta opće uporabe
- 4 * - izrada procjene opasnosti
- 4 * - ospozobljavanje za rad na siguran način
- 4 * - ispitivanje strojeva i uređaja s povećanim opasnostima i ispitivanja u radnom okolišu
- 4 * - provjera strojeva i uređaja, osobnih zaštitnih sredstava i opreme
- 4 * - poljoprivredna djelatnost
- 4 * - integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
- 4 * - poljoprivredno-savjetodavna djelatnost
- 4 * - obavljanje poslova stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji
- 4 * - ekološka proizvodnja, prerada, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
- 4 * - promet sredstava za zaštitu bilja
- 4 * - ispitivanje u istraživačke ili razvojne svrhe
- 4 * - poslovi suzbijanja i iskorjenjivanja štetnih organizama
- 4 * - proizvodnja i stavljanje u promet uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja
- 4 * - certificiranje uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja
- 4 * - zdravstvena zaštita bilja
- 4 * - proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija određenog bilja,

D004, 2015-07-24 08:18:06

Stranica: 2 od 4



TD: S01-X/2015
Zagreb,
Ožujak, 2017

Građevina:

**SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH
VODA NASELJA BEDNJA S PRIPADAJUĆIM
UREĐAJEM SA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**



projektiranje i nadzor
u graditeljstvu
Augusta Šenoe 65a
Lužan, Belovar 10363

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

PREDMET POSLOVANJA:

- 4 * biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta
- 4 * - poslovi suzbijanja štetnih organizama ili
uništavanja bilja, biljnih proizvoda i drugih
nadziranih predmeta za koje su naređene mјere
uništenja
- 4 * - proizvodnja sjemena
- 4 * - dorada sjemena
- 4 * - pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena
- 4 * - stavljanje na tržiste sjemena
- 4 * - proizvodnja sadnog materijala
- 4 * - pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog
materijala
- 4 * - stavljanje na tržiste sadnog materijala
- 4 * - uvoz sadnog materijala
- 4 * - djelatnost ovlaštenog skladištara za žitarice i
industrijsko bilje
- 4 * - proizvodnja gnojiva i poboljšivača tla
- 4 * - promet gnojivima i poboljšivačima tla
- 4 * - proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja
- 4 * - oplođivanje domaćih životinja
- 4 * - ispitivanje i atestiranje elektroinstalacija
- 4 * - ispitivanje plinskih trošila
- 4 * - ispitivanje kotlovnih i kompresorskih
postrojenja
- 4 * - ispitivanje sustava zaštite od munje
- 4 * - ispitivanje sigurnosne i protupanične rasvjete
- 4 * - ispitivanje zaštite od statičkog elektriciteta
- 4 * - ispitivanje učinkovitosti ventilacijskih i
klimatizacijskih instalacija i postrojenja
- 4 * - ispitivanje nepropusnosti kanalizacijskih
građevina
- 4 * - vještačenje s područja zaštite od požara
- 4 * - ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i
gašenje požara
- 4 * - ispitivanje instalacija, strojeva i uređaja u
protueksploziskoj izvedbi
- 4 * - termografska ispitivanja za područje
industrije, elektrotehnike, graditeljstva
- 4 * - prerada drva
- 4 * - proizvodnja proizvoda od drva i pluta
- 4 * - proizvodnja metalnih konstrukcija
- 4 * - proizvodnja metalnih cisterni, rezervara i
sličnih posuda
- 4 * - proizvodnja proizvoda od plastike

OSNIVAČI/ČLANOVI DRUŠTVA:

- 3 Janko Artuković, OIB: 94209858216
Lužan, Augusta Šenoe 65/A
3 - jedini član d.o.o.



D004, 2015-07-24 08:18:06

Stranica: 3 od 4

TD: S01-X/2015
Zagreb,
Ožujak, 2017

Građevina:

**SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH
VODA NASELJA BEDNJA S PRIPADAJUĆIM
UREĐAJEM SA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**



projektiranje i nadzor
u graditeljstvu
Augusta Šenoe 65a
Lužan, Belovar 10363

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- 2 Janko Artuković, OIB: 94209858216
Lužan, Augusta Šenoe 65/A
2 - direktor
2 - zastupa pojedinačno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:

- 1 20.000,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:

Osnivački akt:

- 1 Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 22. rujna 2008. g.
- 3 Postojeći Društveni ugovor izmijenjen je odlukom člana društva od 21.10.2010. godine u cijelosti te je u potpunom novom tekstu dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.
- 4 Odlukom jedinog člana društva od 10. studenog 2014. godine u cijelosti je zamijenjen Društveni ugovor od 21. listopada 2010. godine, te je izrađen novi potpun tekst Društvenog ugovora od 10. studenog 2014. godine, koji se dostavlja sudu u zbirku isprava.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA:

Predano God. Za razdoblje Vrsta izvještaja
eu 31.03.15 2014 01.01.14 - 31.12.14 GFI-POD izvještaj

Upise u glavnu knjigu proveli su:

RBU Tt	Datum	Naziv suda
0001 Tt-08/12018-2	02.10.2008	Trgovački sud u Zagrebu
0002 Tt-09/9481-2	02.09.2009	Trgovački sud u Zagrebu
0003 Tt-10/14900-2	24.12.2010	Trgovački sud u Zagrebu
0004 Tt-14/25819-2	21.11.2014	Trgovački sud u Zagrebu
eu /	30.06.2009	elektronički upis
eu /	30.06.2010	elektronički upis
eu /	20.06.2011	elektronički upis
eu /	27.06.2012	elektronički upis
eu /	24.06.2013	elektronički upis
eu /	28.03.2014	elektronički upis
eu /	31.03.2015	elektronički upis

U Zagrebu, 24. srpnja 2015.



D004, 2015-07-24 08:18:06

Stranica: 4 od 4

TD: S01-X/2015
Zagreb,
Ožujak, 2017

Građevina:

**SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH
VODA NASELJA BEDNJA S PRIPADAJUĆIM
UREĐAJEM SA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**



INVESTITOR: IVKOM VODE d.o.o., Vladimira Nazora 96b 42240 Ivanec

GRAĐEVINA: **SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH VODA NASELJA BEDNJA SA
PRIPADAJUĆIM UREĐAJEM ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**

LOKACIJA: Općina Bednja, Varaždinska Županija

FAZA: GLAVNI PROJEKT

TD: S01-X/2015

1.1. Potvrda o članstvu u HKIS-u projektanta strojarskog projekta

TD: S01-X/2015
Zagreb,
Ožujak, 2017

Građevina:

**SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH
VODA NASELJA BEDNJA S PRIPADAJUĆIM
UREĐAJEM SA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**



projektiranje i nadzor
u graditeljstvu
Augusta Šenoe 65a
Lužan, Belovar 10363



REPUBLIKA HRVATSKA
HRVATSKA KOMORA
INŽENJERA STROJARSTVA

Klasa: 035-04/15-01/ 1383
Urbroj: 503-351-15-1
Zagreb, 04. studenog 2015.

Hrvatska komora inženjera strojarstva na temelju članka 159. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/09), po zahtjevu koji je podnio Radoslav Kraljević, dipl.ing.stroj., Zagreb , Sopnička 9 A, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u službenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora inženjera strojarstva razvidno je da je **Radoslav Kraljević**, dipl.ing.stroj., Zagreb, upisan u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva, s danom upisa **05.04.2004.** godine, pod rednim brojem **1383**, te je stekao pravo na uporabu strukovnog naziva "**ovlašteni inženjer strojarstva za: termoenergetska postrojenja, skladištenje i prijenos plinovitih i tekućih tvari, grijanje, ventilaciju, klimatizaciju, rashladnu tehniku, pripremu i obradu vode, nosive strojarske konstrukcije**", zaposlen u : **H5 d.o.o.**, Belovar.
2. Ova potvrda se može koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani član Hrvatske komore inženjera strojarstva koja je pravna sljednica Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu - Razreda inženjera strojarstva.



Predsjednik Komore:

mr.sc. Luka Čarapović, dipl.ing.stroj.

TD: S01-X/2015
Zagreb,
Ožujak, 2017

Građevina:

**SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH
VODA NASELJA BEDNJA S PRIPADAJUĆIM
UREĐAJEM SA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**



INVESTITOR: IVKOM VODE d.o.o., Vladimira Nazora 96b 42240 Ivanec

GRAĐEVINA: **SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH VODA NASELJA BEDNJA SA
PRIPADAJUĆIM UREĐAJEM ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**

LOKACIJA: Općina Bednja, Varaždinska Županija


FAZA: GLAVNI PROJEKT

TD: S01-X/2015

1.2. Rješenje o imenovanju projektanta strojarskih instalacija

TD: S01-X/2015
Zagreb,
Ožujak, 2017

Građevina:
**SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH
VODA NASELJA BEDNJA S PRIPADAJUĆIM
UREĐAJEM SA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**



Na temelju odredbi ZAKONA O GRADNJI (NN 153/2013) izdaje se:

RJEŠENJE O IMENOVANJU

PROJEKTANTA

R-I-P S01-X/2015

Za projektanta strojarskih instalacija:

PROJEKT: STROJARSKE INSTALACIJE

INVESTITOR: IVKOM VODE d.o.o., Vladimira Nazora 96b 42240 Ivanec

GRAĐEVINA: **SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH VODA NASELJA BEDNJA SA
PRIPADAJUĆIM UREĐAJEM ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**

LOKACIJA: Općina Bednja, Varaždinska Županija

FAZA: GLAVNI PROJEKT

TD: S01-X/2015

ZOP: P-28-16

određuje se: Radoslav Kraljević, dipl.ing.stroj.

zaposlen u H5 d.o.o., upisan u Imenik ovlaštenih inženjera strojarstva pod
rednim brojem 1383, rješenjem, KLASA: UP/I-310-01/04-04/1383; Ur. br: 314-04-04-1

Poslovi i zadaci projektanta prema ovom rješenju počinju danom imenovanja i traju do završetka projektnog zadatka.

Zagreb, Ožujak, 2017.

DIREKTOR :

Janko Artuković dipl. ing



TD: S01-X/2015
Zagreb,
Ožujak, 2017

Građevina:

**SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH
VODA NASELJA BEDNJA S PRIPADAJUĆIM
UREĐAJEM SA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**



INVESTITOR:	IVKOM VODE d.o.o., Vladimira Nazora 96b 42240 Ivanec
GRAĐEVINA:	SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH VODA NASELJA BEDNJA SA PRIPADAJUĆIM UREĐAJEM ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
LOKACIJA:	Općina Bednja, Varaždinska Županija
FAZA:	GLAVNI PROJEKT
TD:	S01-X/2015

1.3. Izjava o primjeni mjera zaštite na radu

TD: S01-X/2015
Zagreb,
Ožujak, 2017

Građevina:

**SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH
VODA NASELJA BEDNJA S PRIPADAJUĆIM
UREĐAJEM SA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**



Temeljem Zakona o zaštiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14) izdaje se:

IZJAVA

O PRIMJENI MJERA ZAŠTITE NA RADU

broj - ZNR- S01-X/2015

kojom se potvrđuje da su **mjere zaštite na radu**, u glavnom strojarskom projektu za:

PROJEKT: STROJARSKE INSTALACIJE

INVESTITOR: IVKOM VODE d.o.o., Vladimira Nazora 96b 42240 Ivanec

GRAĐEVINA: **SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH VODA NASELJA BEDNJA SA
PRIPADAJUĆIM UREĐAJEM ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**

LOKACIJA: Općina Bednja, Varaždinska Županija

FAZA: GLAVNI PROJEKT

TD: S01-X/2015

ZOP: P-28-16

primijenjene prema važećim hrvatskim zakonima, propisima i normama.

Zagreb, Ožujak, 2017.

PROJEKTANT :

Radoslav Kraljević dipl. ing.stroj.


Hrvatska komora inženjera strojarstva
Radoslav Kraljević
dipl. ing. stroj.
Ovlašteni inženjer strojarstva
S 1383



TD: S01-X/2015
Zagreb,
Ožujak, 2017

Građevina:

**SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH
VODA NASELJA BEDNJA S PRIPADAJUĆIM
UREĐAJEM SA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**



INVESTITOR:	IVKOM VODE d.o.o., Vladimira Nazora 96b 42240 Ivanec
GRAĐEVINA:	SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH VODA NASELJA BEDNJA SA PRIPADAJUĆIM UREĐAJEM ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
LOKACIJA:	Općina Bednja, Varaždinska Županija
FAZA:	GLAVNI PROJEKT
TD:	S01-X/2015

1.4. Isprava o primjeni mjera zaštite od požara

TD: S01-X/2015
Zagreb,
Ožujak, 2017

Građevina:

**SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH
VODA NASELJA BEDNJA S PRIPADAJUĆIM
UREĐAJEM SA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**



Temeljem Zakona o zaštiti od požara (NN br. 92/10) izdaje se:

IZJAVA

O PRIMJENI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

broj - ZOP- S01-X/2015

kojom se potvrđuje da **su mjere zaštite od požara** u glavnom strojarskom projektu za:

PROJEKT: STROJARSKE INSTALACIJE

INVESTITOR: IVKOM VODE d.o.o., Vladimira Nazora 96b 42240 Ivanec

GRAĐEVINA: **SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH VODA NASELJA BEDNJA SA
PRIPADAJUĆIM UREĐAJEM ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**

LOKACIJA: Općina Bednja, Varaždinska Županija

FAZA: GLAVNI PROJEKT

TD: S01-X/2015

ZOP: P-28-16

primijenjene prema važećim hrvatskim zakonima, propisima i normama.

Zagreb, Ožujak, 2017.

DIREKTOR :

Janko Artuković dipl. ing



TD: S01-X/2015
Zagreb,
Ožujak, 2017

Građevina:

**SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH
VODA NASELJA BEDNJA S PRIPADAJUĆIM
UREĐAJEM SA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**



INVESTITOR: IVKOM VODE d.o.o., Vladimira Nazora 96b 42240 Ivanec

GRAĐEVINA: **SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH VODA NASELJA BEDNJA SA
PRIPADAJUĆIM UREĐAJEM ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**

LOKACIJA: Općina Bednja, Varaždinska Županija

FAZA: GLAVNI PROJEKT


TD: S01-X/2015

1.5. Izjava o sukladnosti

TD: S01-X/2015
Zagreb,
Ožujak, 2017

Građevina:

**SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH
VODA NASELJA BEDNJA S PRIPADAJUĆIM
UREĐAJEM SA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**



Građevina: SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH VODA NASELJA BEDNJA SA PRIPADAJUĆIM UREĐAJEM ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA

Br. projekta / ugovora: S01-X/2015

Investitor / Naručitelj: IVKOM VODE d.o.o., Vladimira Nazora 96b 42240 Ivanec

dajem

IZJAVU SUKLADNOSTI

broj R-S01-X/2015

da je **strojarski projekt** sukladan sljedećim zakonima, pravilnicima i normama:

1. Zakon o gradnji (NN sl. list RH br. 153/13)
2. Zakon o prostornom uređenju (NN sl. list RH br. 153/13)
3. Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN sl. list RH br. 78/15)
4. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN sl. list RH br. 78/15)
5. Zakon o zaštiti na radu (NN sl. list RH br. 71/14, 118/14)
6. Zakon o energiji (NN sl. list RH br. 120/12, 14/14)
7. Zakon o zaštiti od požara (NN sl. list RH br. 92/10)
8. Zakon o vodama (NN sl. list RH br. 153/09, 130/11, 56/13, 14/14)
9. Zakon o cestama (NN sl. list RH br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)
10. Zakon o normizaciji (NN sl. list RH br. 80/13)
11. Zakon o zaštiti od buke (NN sl. list RH br. 30/09, 55/13, 153/13)
12. Zakon o mjernim jedinicama (NN sl. list RH br. 45/92 i 58/93)
13. Zakon o mjeriteljstvu (NN sl. list RH br. 74/14)
14. Zakon o zaštiti zraka (NN sl. list RH br. 130/11, 47/14)
15. Zakon o zaštiti okoliša (NN sl. list RH br. 80/13, 78/15)
16. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN sl. list RH br. 108/95, 56/10)
17. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN sl. list RH br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 150/02, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12)
18. Zakon o građevnim proizvoda (NN sl. list RH br. 76/13, 30/14)
19. Zakon o zaštiti prirode (NN sl. list RH br. 80/13)
20. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (NN sl. list RH br. 80/13, 14/14)
21. Zakon o predmetima opće uporabe (NN sl. list RH br. 39/13, 47/14)
22. Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN sl. list RH br. 127/14)
23. Zakon o otpadu (NN sl. list RH br. 178/04, 153/05, 111/06, 60/08 i 87/09)
24. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN sl. list RH br. 56/13)

1. Pravilnik o zaštiti na radu za radna mjesta. (NN RH br. 29/2013)
2. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu sa električnom energijom (NN sl. list RH br. 88/12)
3. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN sl. list RH br. 145/04)
4. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci pri radu (NN sl. list RH br. 46/08)
5. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN sl. list RH br. 80/13, 43/14)
6. Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN sl. list RH br. 03/11)
7. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN sl. list RH br.8/06)

1. PEHD vodovodne cijevi HRN EN 12201-1:2003
2. PVC-cijevi za kanalizaciju HRN EN 1401
3. HRN EN 806-1, HRN EN 806-2, HRN EN 806-3, HRN EN 806-4, HRN EN 806-5

Projektant:

Radoslav Kraljević, dipl.ing.stroj

Rješenje br. UP/I-310-01/04-04/1383 s danom upisa 23.04.2004. god.
Zagreb, Ožujak 2017. god.

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Radoslav Kraljević
dipl. ing. stroj.

Ovlašteni inženjer strojarstva



TD: S01-X/2015
Zagreb,
Ožujak, 2017

Građevina:

**SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH
VODA NASELJA BEDNJA S PRIPADAJUĆIM
UREĐAJEM SA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**



INVESTITOR:	IVKOM VODE d.o.o., Vladimira Nazora 96b 42240 Ivanec
GRAĐEVINA:	SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH VODA NASELJA BEDNJA SA PRIPADAJUĆIM UREĐAJEM ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
LOKACIJA:	Općina Bednja, Varaždinska Županija
FAZA:	GLAVNI PROJEKT
TD:	S01-X/2015

2.1. Projektni zadatak

TD: S01-X/2015
Zagreb,
Ožujak, 2017

Građevina:

**SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH
VODA NASELJA BEDNJA S PRIPADAJUĆIM
UREĐAJEM SA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**



PROJEKTNI ZADATAK

Za izradu tehničke dokumentacije tj. glavnog projekta strojarskih instalacija, a za ishodjenje građevinske dozvole za predmetnu građevinu potrebno je isprojektirati strojarske instalacije.

Prilikom projektiranja pridržavati se svih važećih zakona i podzakonskih akata.

Zagreb, Ožujak, 2017. god.

PRIHVATIO ZA INVESTITORA

TD: S01-X/2015
Zagreb,
Ožujak, 2017

Građevina:

**SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH
VODA NASELJA BEDNJA S PRIPADAJUĆIM
UREĐAJEM SA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**



INVESTITOR: IVKOM VODE d.o.o., Vladimira Nazora 96b 42240 Ivanec

GRAĐEVINA: **SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH VODA NASELJA BEDNJA SA
PRIPADAJUĆIM UREĐAJEM ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**

LOKACIJA: Općina Bednja, Varaždinska Županija

FAZA: GLAVNI PROJEKT

TD: S01-X/2015

2.2. Popis primjenjenih zakona, pravilnika, smjernica i normi

POPIS PRIMIJENJENIH ZAKONA, PRAVILNIKA, SMJERNICA I NORMI

1. Zakon o gradnji (NN sl. list RH br. 153/13)
2. Zakon o prostornom uređenju (NN sl. list RH br. 153/13)
3. Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (NN sl. list RH br. 78/15)
4. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (NN sl. list RH br. 78/15)
5. Zakon o zaštiti na radu (NN sl. list RH br. 71/14, 118/14)
6. Zakon o energiji (NN sl. list RH br. 120/12, 14/14)
7. Zakon o zaštiti od požara (NN sl. list RH br. 92/10)
8. Zakon o vodama (NN sl. list RH br. 153/09, 130/11, 56/13, 14/14)
9. Zakon o cestama (NN sl. list RH br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14)
10. Zakon o normizaciji (NN sl. list RH br. 80/13)
11. Zakon o zaštiti od buke (NN sl. list RH br. 30/09, 55/13, 153/13)
12. Zakon o mjerititim jedinicama (NN sl. list RH br. 45/92 i 58/93)
13. Zakon o mjeriteljstvu (NN sl. list RH br. 74/14)
14. Zakon o zaštiti zraka (NN sl. list RH br. 130/11, 47/14)
15. Zakon o zaštiti okoliša (NN sl. list RH br. 80/13, 78/15)
16. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN sl. list RH br. 108/95, 56/10)
17. Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN sl. list RH br. 36/95, 109/95, 21/96, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 150/02, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12)
18. Zakon o građevnim proizvoda (NN sl. list RH br. 76/13, 30/14)
19. Zakon o zaštiti prirode (NN sl. list RH br. 80/13)
20. Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenu sukladnosti (NN sl. list RH br. 80/13, 14/14)
21. Zakon o predmetima opće uporabe (NN sl. list RH br. 39/13, 47/14)
22. Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN sl. list RH br. 127/14)
23. Zakon o otpadu (NN sl. list RH br. 178/04, 153/05, 111/06, 60/08 i 87/09)
24. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN sl. list RH br. 56/13)

1. Pravilnik o zaštiti na radu za radna mjesta. (NN RH br. 29/2013)
2. Pravilnik o sigurnosti i zdravlju pri radu sa električnom energijom (NN sl. list RH br. 88/12)
3. Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN sl. list RH br. 145/04)
4. Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci pri radu (NN sl. list RH br. 46/08)
5. Pravilnik o graničnim vrijednostima emisija otpadnim voda (NN sl. list RH br. 80/13, 43/14)
6. Pravilnik o tehničkim zahtjevima za građevine odvodnje otpadnih voda kao i rokovima obvezne kontrole ispravnosti građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda (NN sl. list RH br. 03/11)
7. Pravilnik o hidrantskoj mreži za gašenje požara (NN sl. list RH br. 8/06)

TD: S01-X/2015

Zagreb,

Ožujak, 2017

Građevina:

**SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH
VODA NASELJA BEDNJA S PRIPADAJUĆIM
UREĐAJEM SA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**



projektiranje i nadzor
u graditeljstvu
Augusta Šenoae 65a
Lužan, Belovar 10363

1. PEHD vodovodne cijevi HRN EN 12201-1:2003
2. PVC-cijevi za kanalizaciju HRN EN 1401
3. HRN EN 806-1, HRN EN 806-2, HRN EN 806-3, HRN EN 806-4, HRN EN 806-5

Projektant

Radoslav Kraljević, dipl.ing.stroj.

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Radoslav Kraljević

dipl. ing. stroj.

Ovlašteni inženjer strojarstva




S 1383

TD: S01-X/2015
Zagreb,
Ožujak, 2017

Građevina:

**SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH
VODA NASELJA BEDNJA S PRIPADAJUĆIM
UREĐAJEM SA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**



INVESTITOR: IVKOM VODE d.o.o., Vladimira Nazora 96b 42240 Ivanec

GRAĐEVINA: **SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH VODA NASELJA BEDNJA SA
PRIPADAJUĆIM UREĐAJEM ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**

LOKACIJA: Općina Bednja, Varaždinska Županija

FAZA: GLAVNI PROJEKT

TD: S01-X/2015

2.3. Prikaz primjenjenih mјera zaštite na radu

PRIKAZ TEHNIČKIH RJEŠENJA ZAŠTITE NA RADU

Prema Zakonu o zaštiti na radu u projektu su predviđena određena tehnička rješenja kako bi bile izbjegnute sve opasnosti koje bi mogle nastupiti kada građevina bude u funkciji.

- Projekt posjeduje sve potrebne elemente, odnosno izrađen je prema ustaljenim i priznatim tehničkim pravilima i normativima, te kao takav udovoljava pravilima zaštite na radu.
- Svi pokretni dijelovi kao što su ventilatori, pumpe i sl. su zaštićeni od dodira sa rotacionim dijelovima.
- U svim prostorijama u kojima borave ljudi osigurani su komforни klimatski uvjeti grijanjem.
- U svrhu osiguranja čistoće zraka predviđena je prirodna ili mehanička ventilacija u sanitarnim prostorijama sa potrebnim brojem izmjena zraka.
- Razmještanjem opreme osiguran je manipulativni prostor, a time je olakšan rad na održavanju i ujedno dodatno smanjena opasnost od ozljeda na radu. Prisutnost djelatnika za opsluživanje sustava je povremeno i to u slučajevima kontrole rada ili kvara.
- Razvod cijevne mreže izведен je tako da u svakom trenutku omogućava kontrolu i eventualni popravak Na ograncima su montirani zaporni organi koji omogućavaju isključenje pojedinih ograna bez ometanja rada cjelokupnog sustava.
- Toplinska dilatacija cjevovoda riješena je samokompenzacijom.
- Na svim prolazima kroz zidove, stropove i podove cijevi su vođene kroz cijevne tuljke, što omogućava dilataciju mreže.
- Utičnice elektroinstalacija moraju se postaviti na najmanjoj udaljenosti od 600 mm od radijatora odnosno cijevi.
- Svi metalni dijelovi instalacija podložni koroziji zaštićeni su sa dva premaza temeljne boje.
- Cijevi su izolirane izolacijom koja ima parnu branu i koja je negoriva ili samogasiva.
- Osiguran je dovoljan prostor za ugradnju opreme, servisiranje i posluživanje.
- Svi električni uređaji koji mogu doći pod napon, a izloženi su dodiru moraju biti uzemljeni dok svi prirubnički spojevi moraju biti premošćeni.

Tijekom gradnje treba se pridržavati i slijedećih mjera:

1. Gradilište mora biti osigurano od pristupa neovlaštenih osoba.
2. Gradilište mora biti vidljivo označeno. Opasna mjesta moraju biti posebno označena i osigurana.
3. Svi prijelazi viši od 1.0 m moraju imati ogradu.
4. Potrebno je provesti osiguranje od udara električnom energijom. Svi alati i strojevi moraju imati zakonom propisanu zaštitu.
5. U toku gradnje potrebno je osigurati redovan stručni nadzor nad izvođačem te osigurati primjenu svih propisa u graditeljstvu.
6. Za ispravnu izvedbu treba tijekom gradnje obavezno kontrolirati kvalitetu ugrađenih materijala i atestima dokazati njihovu valjanost i kvalitetu prema HRN za dotičan materijal koji je ugrađen.
7. Na gradilištu je potrebno osigurati uvjete osobne higijene, osobnih zaštitnih sredstava, te smještaj, prehranu i prijevoz radnika.
8. Na gradilištu moraju biti osigurana sredstva za pružanje neposredne prve pomoći.
9. Za provedbu ovih zaštitnih mjera nadležna je i odgovorna uprava gradilišta.

Provjeru provedbe ovih zaštitnih mjera provodi kordinator II, glavni inženjer gradilišta, nadzorni inženjer, te ovlašteno tijelo državne uprave.

Projektant

Radoslav Kraljević, dipl.ing.stroj.


Hrvatska komora inženjera strojarstva
Radoslav Kraljević
dipl. ing. stroj.
Ovlašteni inženjer strojarstva
S 1383



TD: S01-X/2015
Zagreb,
Ožujak, 2017

Građevina:

**SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH
VODA NASELJA BEDNJA S PRIPADAJUĆIM
UREĐAJEM SA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**



INVESTITOR: IVKOM VODE d.o.o., Vladimira Nazora 96b 42240 Ivanec

GRAĐEVINA: **SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH VODA NASELJA BEDNJA SA PRIPADAJUĆIM UREĐAJEM ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**

LOKACIJA: Općina Bednja, Varaždinska Županija

FAZA: GLAVNI PROJEKT

TD: S01-X/2015

2.4. Prikaz mjera zaštite od požara

MJERE PROTUPOŽARNE ZAŠTITE ZA VRIJEME IZVEDBE INSTALACIJA I ZA VRIJEME UPOTREBE GRAĐEVINE

Za vrijeme izvedbe instalacija potrebno je provesti sve potrebne mjere zaštite s lako zapaljivim materijalima koji se mogu pojaviti na gradilištu i mogu izazvati požar.

Takve materijale potrebno je držati udaljene od toplinskih izvora i otvorenog plamena tj. držati ih propisno uskladištene.

Električne instalacije, strojevi i uređaji koji se koriste na gradilištu ne smiju imati improvizirana rješenja nego moraju svojom izradom odgovarati važećim tehničkim propisima.

Na svim mjestima na gradilištu gdje postoji opasnost od požara potrebno je provesti zaštitne mjere prema Zakonu o zaštiti od požara.

Zapaljive tekućine potrebno je čuvati u posebnim skladištima osiguranim od požara sukladno važećim propisima.

Za provedbu ovih mjera nadležna je i odgovorna uprava gradilišta.

Kontrolu provedbe ovih mjera provodi glavni inženjer gradilišta, nadzorni inženjer i ovlašteno tijelo graditeljstva.

Nakon završetka izgradnje objekta potrebno je urediti gradilište i odstraniti sve ostatke građe i materijala sa gradilišta.

Mjere zaštite od požara koje treba provoditi u vrijeme eksploatacije građevine svode se na redovitu kontrolu ispravnosti i funkcionalnosti vanjske i unutarnje hidrantske mreže te vatrogasnih aparata na suhi prah koji se koriste za početno gašenje požara sukladno posebnim propisima.

Zbog toga je neophodno da korisnik odredi odgovornu osobu koja će se brinuti o redovitoj kontroli funkcionalnosti mreže i servisiranju vatrogasnih aparata.

Gašenje eventualno nastalih požara provodi se vanjskom hidrantskom mrežom te aparatima na suhi prah .

Projektant

Radoslav Kraljević, dipl.ing.stroj.

Hrvatska komora inženjera strojarstva
Radoslav Kraljević
dipl. ing. stroj.
Ovlašteni inženjer strojarstva
S 1383



TD: S01-X/2015
Zagreb,
Ožujak, 2017

Građevina:

**SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH
VODA NASELJA BEDNJA S PRIPADAJUĆIM
UREĐAJEM SA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**



INVESTITOR: IVKOM VODE d.o.o., Vladimira Nazora 96b 42240 Ivanec

GRAĐEVINA: **SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH VODA NASELJA BEDNJA SA PRIPADAJUĆIM UREĐAJEM ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**

LOKACIJA: Općina Bednja, Varaždinska Županija

FAZA: GLAVNI PROJEKT

TD: S01-X/2015

2.5. Program kontrole i osiguranja kakvoće

PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KAKVOĆE

Opći i pogodbeni uvjeti

Projektirana instalacija izvodi se prema projektnoj dokumentaciji, čiji je prilog i ovaj program.

Sastavni dio projektne dokumentacije su:

- projektni zadatak
- primjenjeni propisi
- tehnički opis
- tehnički proračun
- procjena troškova građenja
- nacrti

Obveze investitora:

- Građenje i nadzor nad građenjem investitor mora povjeriti osobama registriranim za obavljanje tih djelatnosti koje poznaju propise i pravila struke.
- Investitor je dužan prije početka radova, dostaviti Izvođaču imena Nadzornih inženjera zaduženih za nadzor izvođenja radova kao i koordinatora II iz zaštite na radu
- Investitor se obvezuje da će osobe ovlaštene za nadzor nad izvedbom radova, osim zakonom predviđenih aktivnosti, po potrebi i na poziv Izvođača radova, obići gradilište i s predstavnikom Izvođača radova rješavati eventualno nastale probleme.
- Investitor će po potrebi osigurati projektantski nadzor, a za sve bitne promjene tijekom izvođenja radova od Projektanta zatražiti pismenu suglasnost.
- Ako Investitor bez pismene dozvole Izvođača radova upotrijebi i koristi izvedenu instalaciju prije tehničkog pregleda i prijama, smatra se da je Investitor preuzeo kvalitativno i kvantitativno izvedenu instalaciju.
- Po završetku ugovorenih radova, a prije početka korištenja, odnosno stavljanja u pogon instalacije, Investitor je dužan zatražiti tehnički pregled izvedenih radova u svrhu utvrđivanja tehničke ispravnosti.
- Troškove tehničkog pregleda snosi Investitor.
- U slučaju prekida radova Investitor je dužan poduzeti mjere osiguranja građevine i susjednih površina.

Obveze izvođača:

- Graditi ili izvoditi pojedine radove u građenju, može pravna ili fizička osoba registrirana za obavljanje te djelatnosti (Izvođač) koja je upoznata sa pravilima struke navedenim u prikazu primjenjenih zakona, pravilnika, smjernica, normi i nepisanim pravilima struke.

- Izvođač imenuje voditelja građenja. Voditelj građenja odgovoran je za kvalitetu ugrađenih materijala i izvedenih radova. Voditelj građenja dužan je surađivati sa Nadzornim inženjerom i stručnom službom Distributera.
- Izvođač je dužan ugrađivati materijale i opremu zahtjevane kvalitete sukladno projektu.
- Izvođač je dužan za vrijeme građenja na gradilištu imati svu atestnu dokumentaciju materijala i opreme koji se ugrađuju.
- Izvođač je dužan osiguravati dokaze o kvaliteti radova i ugrađene opreme prema zahtjevima iz projekta.
- Redovito voditi dnevnik građenja i u njega upisivati sve podatke sukladno propisima te isti redovito davati na uvid Nadzornom inženjeru.
- Izvješće o završetku radova Izvođač je dužan pismenim putem dostaviti Investitoru.
- Primopredaja izvedenih radova vrši se između Izvođača i Investitora nakon tehničkog pregleda.
- Primopredaja radova između Izvođača i Investitora obuhvaća količinu i kvalitetu izvedenih radova, te konačni obračun izvedenih radova.
- Izvedena instalacija može se koristiti, odnosno staviti u pogon tek nakon tehničkog pregleda i otklonjenih svih manjkavosti koje utvrди komisija za tehnički pregled.
- Za kvalitetu izvedenih radova Izvođač jamči dvije godine od datuma pismene primopredaje izvedenih radova i puštanja u rad. Jamstvo za ugrađenu opremu prema jamstvenom listu proizvođača.
- U jamstvenom roku Izvođač je dužan o svom trošku otkloniti sve nedostatke prouzročene nesolidnom izvedbom ili uporabom nekvalitetnog materijala.
- Izvođač ne odgovara za kvarove nastale nasilnim oštećenjem ili nestručnim korištenjem izvedene instalacije.

Obveze nadzornog inženjera:

- Nadzorni inženjer dužan je voditi računa da se gradi u skladu s projektnim rješenjem i Zakonom o prostornom uređenju i gradnji.
- Nadzorni inženjer dužan je voditi računa o tome da je kvaliteta radova, ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta te da je ta kvaliteta dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima.
- Nadzorni inženjer dužan je redovito pratiti izvođenje radova i sve eventualne primjedbe upisivati u dnevnik građenja.

Dokumentacija na gradilištu:


Izvođač na gradilištu mora imati:

- rješenje o upisu u registar djelatnost.
- akt o postavljenju voditelja građenja.
- izvedbene projekte sa svim izmjenama i dopunama.
- građevinski dnevnik
- dokumentaciju o ispitivanu ugrađenog materijala, proizvoda i opreme prema programu ispitivanja iz projekta.

TD: S01-X/2015
Zagreb,
Ožujak, 2017

Građevina:

**SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH
VODA NASELJA BEDNJA S PRIPADAJUĆIM
UREĐAJEM SA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**



Uređenje gradilišta:

- Izvođač radova dužan je prije početka radova na privremenom gradilištu urediti to gradilište i osigurati da se radovi obavljaju u skladu s pravilima zaštite na radu na temelju plana uređenja gradilišta.
- Izgrađene privremene građevine i postavljena oprema gradilišta moraju biti stabilni i odgovarati propisanim uvjetima zaštite od požara i eksplozije, zaštite na radu i svim drugim mjerama zaštite radi sprječavanja ugrožavanja života i zdravlja ljudi.
- Za privremeno zauzimanje javno-prometnih površina za potrebe gradilišta Izvođač je dužan ishoditi odobrenje nadležnog tijela, odnosno poduzeća.

Projektant

Radoslav Kraljević dipl.ing.stroj.

Hrvatska komora inženjera strojarstva
Radoslav Kraljević
dipl. ing. stroj.
Ovlašteni inženjer strojarstva
S 1383



TD: S01-X/2015
Zagreb,
Ožujak, 2017

Građevina:

**SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH
VODA NASELJA BEDNJA S PRIPADAJUĆIM
UREĐAJEM SA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**



INVESTITOR: IVKOM VODE d.o.o., Vladimira Nazora 96b 42240 Ivanec

GRAĐEVINA: **SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH VODA NASELJA BEDNJA SA PRIPADAJUĆIM UREĐAJEM ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**

LOKACIJA: Općina Bednja, Varaždinska Županija

FAZA: GLAVNI PROJEKT

TD: S01-X/2015

2.6. Tehnički opis

TEHNIČKI OPIS

-OPIS TEHNOLOGIJE UREĐAJA ZA PROČIŠĆAVANJE

Lokacija uređaja: površine u vlasništvu naselja Bednja

Tip uređaja: SBR uređaj za pročišćavanje sanitarnih i/ili industrijskih otpadnih voda s ispustom u prijamnik vode pročišćene do razine određene važećim propisima.

Porijeklo otpadne vode: U naselju Bednja u toku je izgradnja novog sustava za odvodnju otpadnih voda iz kućanstava. Sustav je razdjelni, odnosno, na predmetni uređaj predviđa se dotok samo sanitarnih otpadnih voda, ne i oborinskih. Uređaj je dimenzioniran na 900 ekvivalent-stanovnika.

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda

Pregled osnovnih podataka

Pokazatelj	jedinica	Vrijednost u sirovoj otpadnoj vodi	Dopuštena max. vrijednost u prijamniku
Ekvivalent stanovnik	br.osoba	900	
Količina otpadne vode po ES	l/d	150	
Količina otpadne vode	m ³ /d	135	135
KPK po ES	mg/l	700	100
Kemijsko opterećenje KPK	kg/d	105	14
BPK ₅ po ES	mg/l	350	20
Organsko opterećenje BPK ₅	kg/d	47	2,7
Ukupni dušik N	mg/l	40	8
Ukupni fosfor P	mg/l	10	2
Teškohlapljive lipofilne tvari	mg/l	100	tragovi
pH	-	5-10	6-9
Temperatura	°C	<35	<35

S obzirom na relativno malo opterećenje (100 mgKPK/l), te na činjenicu da sirova otpadna voda ne sadrži nikakve opasnih tvari, ostali pokazatelji kvalitete vode propisani zakonom nisu relevantni.

Parametar		ulaz	izlaz max
ES		900 osoba	
I/d		150	
dnevna količina		135 m ³	135 m ³
količina/ h	5,6 m ³ /h	24 sati	----
m ³ / h	max	20 m ³ /h	40 m ³ /h
KPK vrijednost		700 mg/l	100 mg/l
		0,60 kg/m ³	
BPK vrijednost		350 mg/l	20 mg/l
P ukupni		mg/l	mg/l
N ukupni		mg/l	mg/l
Dnevna temperatura	max		30 °C
pH - vrijednost			6 - 9 prilagodljivo
miris			bez mirisa
Zadržavanje krupnih čestica		Mehanički predtretman	----
Višak mulja (rijetkog)	0,963	1,30 oko m ³ /d s oko 1,2% ST	
Višak mulja (zgusnutog)		0,33 oko m ³ /d s oko 4,8% ST	

Vrijednosti za mulj bazirane su na maksimalnoj dnevnoj količini.

Važno

U otpadnu vodu ne smiju dospijeti toksične tvari koje mogu uništiti bakterije.

0,75 h aeracije, 0,75 h miješanja, 1 h separacije, 3,5 h istjecanje s 10 m³/h = 6 h

Opis opreme

Proces pročišćavanja otpadnih voda SBR uređajem razlikuje se od konvencionalnih postupaka. U SBR („sequential batch reactor“) uređaju svi postupci pročišćavanja događaju se u samo jednom spremniku koji radi na principu „batch“ procesa, što ukazuje na smjesu otpadne vode s aktivnim muljem (biomasom). U reaktoru koji radi u fazama („sequences“) periodično se mijenjaju količine kisika zbog čega se pojavljuju aerobni i anaerobni uvjeti.

Za pročišćavanje 135 m³ otpadne vode dnevno, potreban je spremnik zapremnine 244 m³. S obzirom na znatni traženi volumen, pristupit će se izgradnji dva spremnika volumena svaki po 61 m³ koji će se upotrebljavati 2 puta na dan. Ukupno će uređaj raditi 4 x 6 sati dnevno. Višak mulja iz svakog radnog ciklusa dvaju spremnika odvajat će se u posebni spremnik za mulj koji je aeriran kako bi se mulj aerobno stabilizirao. Spremnik mulja ima kapacitet dovoljan za dva mjeseca zadržavanja mulja s udjelom suhe tvari od 1,2 %. Taj udio će u spremniku rasti do vrijednosti od oko 4 % bez flokulacije.

Proračunom je dobivena potrebna količina kisika za smanjenje KPK te ona iznosi oko 71 kgO₂/d. Predviđeni aeratori u mogućnosti su osigurati 96 kgO₂/d, što znači da je potrebna količina osigurana.

Kako je u Bednji 4 mjeseca godišnje moguća temperatura zraka ispod 0°C, spremnici se moraju nalaziti unutar objekta, a u objektu se mora osigurati grijanje tako da se zimi omogući minimalna temperatura od +5°C. Vanjski dio spremnika za mulj mora biti toplinski izoliran.

Cijevi za cirkulaciju vode na krovu spremnika bit će električno grijane i izolirane.

Dovodne cijevi imat će automatski ventil za pražnjenje.

Otpadna voda	Volumen spremnika	60%	225 m ³	
Spremnici	Broj spremnika u 24h	4		2 x 2 / 24 h
	Teoretska zapremnina		56 m ³	
	Odabrana zapremnina	61	m ³	
	Visina cilindra	6,00	m	
	Površina		10,17 m ²	Nagnuto dno
	Pi	3,14		
	r ²		3,24 m ²	
	r		1,80 m	
	Promjer		3,60 m	
	Težina temelja		6,00 t/m ²	

Aeracija

Otpadna voda/dan	135 m ³			
KPK	0,60 kg/m ³			
Ukupni otpad sati/dan		24	81,00 kg	
Aeracija			3,38 kg/h	
Aerator, kapacitet			4,00 kg/h	
Broj aeratora			0,84 kom	
Odabrani aerator	XTA152 PE40/4	1	kom	
	4 kW	5 + 0,2 m	= 1	kom/spremnik
Mulj	Zaliha, u danima	60		
	Broj spremnika u 24h	1		
Spremnik	Teoretska zapremnina		78 m ³	
	Odabrana zapremnina	61	m ³	
	Visina cilindra	6,00	m	dno 300 mm betona
	Površina		10 m ²	
	pi	3,14		
	r ²		3 m ²	
	r		1,80 m	
	Promjer		3,60 m	
	Težina temelja		6,00 t/m ²	
Odabrani aerator	XTA152 PE40/4	1	kom	
	4 kW	5 + 0,2 m	= 1	kom/spremnik

Glavne komponente

SBR uređaj za pročišćavanje sastoji se od sljedećih komponenti:

- 1 prostor za mehanički predtretman – trokomorna septička jama
- 1 crpna stanica za dopremanje vode u bioreaktore
- 2 aerirana SBR bioreaktora
- 1 aerirani spremnik za mulj
- 1 UV uređaj za dezinfekciju

Uređaj ima i sljedeće upravljačke komponente:


- uzorkovanje na ulasku
- mjerjenje i kontrola kisika
- mjerjenje i kontrola temperature
- mjerjenje količina otpadne vode
- mjerjenje vrijednosti na izlazu (pH, temperatura, količina otpadne vode)
- uzorkovanje na izlazu
- upravljački ormarić (Siemens Simatic S7-300)


Opis funkcioniranja

Ključna stavka procesa pročišćavanja otpadnih voda SBR uređajem su bioreaktori – spremnici. Ovisno o količini otpadne vode i ciljanom stupnju pročišćenosti, reaktori su različitih veličina i kapaciteta. Modularna izgradnja omogućava laku prilagodbu u slučaju promjene projektnih uvjeta – količine i kvalitete otpadne vode, moguće su jednostavne nadogradnje dodavanjem bioreaktora. Unutar reaktora uvijek postoji određena količina aktivnog mulja koji služi razgradnji KPK. Automatskim upravljačkim programima bioreaktori su redovito aerirani, što dovodi do kontroliranog i učinkovitog smanjenja onečišćenja.

Proces je programiran da kontinuirano mijenja aerobne i anaerobne faze. Time je omogućeno istovremeno odvijanje nitrifikacije, denitrifikacije i uklanjanje fosfora biološkim postupkom dovođenjem otpadne vode u samo jedan spremnik.

Po završetku procesa pročišćavanja, nastupa sedimentacija, pri kojoj će se aktivni mulj istaložiti na dnu spremnika omogućavajući čistoj vodi da se odvoji. Svim glavnim koracima postupka - aeracijom, denitrifikacijom, sedimentacijom - upravlja se programom. Pomoću automatske kontrole pojedinih parametara (tempreature, KPK, pH vrijednosti i kisika) kombinirane s inteligentnom upravljačkom strategijom, postiže se potpuna automatizacija procesa i opreme za pročišćavanje otpadne vode. SBR koncept dopušta u svakoj fazi pročišćavanja otpadne vode jednostavne prilagodbe, koje se odvijaju automatski. Na primjer, količina otpadne tvari u sirovoj vodi varirat će, a kako bi rezultat njezinog uklanjanja bio jednak dobar, automatski će se mijenjati trajanje aeracije. Zatim, taloženje će se odvijati tijekom mirne faze – u kojoj nema aeracije i toka vode, pa će se mulj i voda uvijek jasno odvajati.





Dolazna otpadna voda najprije prolazi mehanički predtretman, zatim se sakuplja u crpni bazen odakle se doprema u bioreaktor. U njemu se voda ujednačava i započinje proces pročišćavanja. Za dobar učinak pročišćavanja ponekad će biti nužno dodati nutrijente (urea ili fosfati).

Bioreaktori imaju dovoljan radni volumen određen s obzirom na dnevne količine otpadne vode. Pune se, čiste i prazne u izmjeničnim ciklusima. Proračunom je predviđen i dodatni rezervni volumen u iznosu oko 10% radnog volumena, a koji će amortizirati moguće pikove. Spremni su opremljeni aeratorima koji će unositi potrebnu količinu kisika i u mogućnosti su potpuno izmiješati čitav volumen reaktora. Aeratorima, odnosno trajanjem aeracije, upravljati će se ovisno o izmjerenoj količini kisika u reaktoru.

Programabilna upravljačka jedinica neprestano kontrolira cijeli proces. Vrijeme za početak narednog koraka u procesu može se, ovisno o trenutnim uvjetima, lako izmjeniti. Ukoliko je potrebno, uređajem se može upravljati i ručno. Sadržaj spremnika neprestano je kontroliran mjerjenjem temperature i sadržaja kisika.

Program radi na slijedeći način:

Spremnik se puni, i u određenom trenutku započinje areacija, slijedi opadanje organskog opterećenja – pročišćavanje, taloženje, te pražnjenje spremnika. Pročišćena voda istječe, izmjeri se njena količina, temperatura, pH i zabilježi vrijeme, te se uzima automatski uzorak, koji korisniku daje uvid u učinkovitost pročišćavanja na uređaju.

Višak biomase dnevno se ispušta iz bioreaktora i sakuplja u aeriranom spremniku za mulj, u kojemu se odvija njegova aerobna stabilizacija. Spremnik za mulj potrebno je prazniti u skladu s preporukom iz priloženog proračuna.

Mjere zaštite

U svim crpnim stanicama predviđena je rezervna crpka.

Svaki SBR uređaj predstavlja kompletan biološki tretman koji rezultira traženom kvalitetom vode. U slučaju smanjenja učinkovitosti uklanjanja otpadne tvari uzrokovane nedostatkom nutrijenata, moguće je automatski dodati dušik i fosfor. Uklanjanje fosfata u ovom sustavu vrši se u potpunosti biološkim postupkom a po potrebi se može i potpomoći automatskim dodavanjem soli željeza. U izlaznoj cijevi postoji mogućnosti uzimanja uzorka koji se analiziraju u laboratoriju. Postupkom online mjerjenja sve vrijednosti mogu se automatski kontrolirati i registrirati na SPS.

Cijelim se sustavom, osim automatski, može upravljati i ručno.

Utjecaji na okoliš

Miris – ako se uređaj pravilno koristi, iz reaktora neće izlaziti nikakvi neugodni mirisi koji bi mogli uzrokovati smetnje okolišu i stanovništvu. Pri aerobnoj razgradnji organskih tvari, proizvodi se samo voda i ugljikov dioksid – kao u metabolizmu životinja i ljudi. Nema proizvodnje agresivnih ili korozivnih tvari kao u anaerobnoj razgradnji. Ovo je prirodan proces, kakav se obično odvija u prirodi.

Buka – Turbine aeratora u bioreaktorima su potpuno potopljene, tako da ispravan uređaj u normalnim uvjetima ne proizvodi buku.

Odlaganje otpada

Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda proizvodi mulj koji zadovoljava sve kriterije za mulj od otpadne vode propisane zakonom. Mulj iz spremnika mora se redovito uklanjati.

Hidraulički proračun

Parametar	Oznaka	Ulaz	Dopušteno	Jedinica
broj ekvivalent-stanovnika	ES	900		
količina otpadne vode po danu	Q _d	135		m ³ /d
koncentracija KPK	KPK	700	100	mg/l
koncentracija BPK ₅	BPK ₅	350	20	mg/l
ukupni dušik	N	40	10	mg/l
ukupni fosfor	P	8	2	mg/l
temperatura	T		20	°C
pH vrijednost	pH		6-9	

Proračun volumena SBR uređaja		
Ukupni volumen SBR spremnika sastoji se od:		
1. Volumen potrebne biomase V _{min}	V _R radni	
2. Volumen otpadne vode dV		V _U ukupni
3. Rezervni volumen V _{rez}		

specifično opterećenje BPK ₅	47 kg/d
dnevno opterećenje BPK ₅	45 kg BPK ₅ /d
starost mulja t _{ST}	30 d
specifična proizvodnja mulja	0,35 kg ST/kg BPK ₅
dnevna proizvodnja mulja	16 kg ST/d
sadržaj suhe tvari u mulju	1,2 %
dnevna količina mulja	1,3 m ³ /d
potrebnii volumen mulja	39 m³

potrebni volumen mulja	39	m^3
dnevni volumen otpadne vode	135	m^3
hidraulički volumen razrjeđenja	46	m^3
ukupno radni volumen	220	m^3
rezerva	24	m^3
ukupni potrebni volumen	244	m^3

Ovaj volumen bit će omogućen na način da se izgrade dva spremnika jednake veličine koja će raditi dva puta dnevno. Proračun potrebnog volumena jednog spremnika prikazan je u slijedećoj tablici.

Dimenzioniranje bioreaktora		
promjer	D	3,60 m
visina cilindra	h	6,00 m
površina	A	10,17 m^2
radna visina biomase	h_{mulj}	3,83 m
radna visina otpadne vode	h_{voda}	13,27 m
radna visina razrjeđenja	h_{raz}	4,52 m
radna visina rezerve	h_{rez}	2,36 m
ukupna radna visina	h_{UK}	23,98 m
potreban broj radnih linija	n	4,00
radna visina u jednoj liniji	h_{od}	5,95 m
dobiveni volumen	V_{potr}	60,50 m^3
odabrani volumen	V_{od}	61,00 m^3

Dimenzioniranje spremnika za mulj		
promjer	D	3,60 m
visina cilindra	h	6,00 m
površina	A	10,17 m^2
radna visina biomase	h_{mulj}	5,0 m
dobiveni volumen	V_{potr}	50,87 m^3
odabrani volumen	V_{od}	61,00 m^3

Računanje opterećenja BPK ₅		
Formula	$B_{R,BPK5} = Bd/VBB$ $kg/m^3*d = (kg/d)/m^3$	
volumen biomase	B _d	45 kg BPK ₅ /d
volumen otpadne vode		39 m ³
ukupno		135 m ³
BSB ₅ opterećenje	B _{R,BPK5}	174 m ³
		0,26 kg/m ³ *d

BPK ₅ proračun mulja		
Formula	$B_{ST} = B_{R,BPK5}/ST_{BB}$ $kg/kg*d = (kg/m^3*d)/(kg/m^3)$	
količina suhe tvari	S _{T_{BB}}	0,33 kg/m ³
BSB ₅ oprerećenje muljem	B _{R,BPK5}	0,26 kg/m ³ *d
	B _{ST}	0,78 kg/kg*d

Proračun aeracije - Proveden prema ATV-A 131			
Predviđene su slijedeće aeracijske turbine:			
kom	snaga [kW]	kol. kisika [kg O ₂ /h]	bioreaktor [m ³]
4	4	4	61,00

karakteristike		
specifična potreba za kisikom (ATV-A 131, tab. 9)		1,6 kg O ₂ / kg BPK ₅
količina BPK ₅		45 kg/d
potreban kisik		71 kg/d
instalirani dovod kisika		4 kg/h
teoretski potrebno vrijeme		17,8 h
dopremljena količina kisika		96 kg/d

Potrebna količina kisika je osigurana predviđenim aeracijskim turbinama.

Proračun količina mulja		
Količina mulja Büss		
Formula	Büss=B _{god,BPK5} * ÜS _b kg/god=kg/god*kg/kg	
količina BPK ₅ godišnje specifična proizvodnja mulja	B _{god,BPK5} ÜS _b	16261 kg/god 0,35 kg/kg
ukupna količina mulja	Büss	5691 kg/god

Volumen mulja Q _{üss,1,2%}		
Formula	Q _{üss,1,2%} =B _{üss} /TS _{üss,1,2%} m ³ /god=kg/god/(kg/m ³)	
količina mulja sadržaj suhe tvari	B _{üss} DS _{üss,1,2%}	5691 kg/god 12 kg/m ³
volumen mulja godišnje	Q _{üss,1,2%}	475 m ³ /god
volumen mulja dnevno	Q _{üss,1,2%}	1,3 m ³ /d
radni volumen spremnika za mulj kapacitet dovoljan za	55,00 m ³ 43 d	

Volumen zgusnutog mulja Q _{üss,4,8%}		
Formula	Q _{üss,4,8%} =B _{üss} /TS _{üss,4,8%} m ³ /god=kg/god/(kg/m ³)	
količina mulja sadržaj suhe tvari	B _{üss} DS _{üss,4,8%}	5691 kg/god 48 kg/m ³
volumen zgusnutog mulja godišnje	Q _{üss,4,8%}	119 m ³ /god
volumen zgusnutog mulja dnevno	Q _{üss,4,8%}	0,3 m ³ /d
radni volumen spremnika za mulj kapacitet dovoljan za	55,00 m ³ 169 d	

Predložak za uređaj za pročišćavanje otpadnih voda
Strojarska oprema

Crna stanica

2	potopljena crpka za transport otpadne vode Piranha S17/2D Ex, sa sjekačem	Sulzer/ABS	1,7	3,4	9 m ³ /h	11 m G1 1/4"
1	crpni bazen Synconta902L, predgotovljeni					
2	spojnice	Sulzer/ABS				G1 1/4"
1	Y-cijev	Sulzer/ABS				2 x G1 1/4" >> DN50

Strojarske komponente bioreaktora

2	bioreaktor, debljina ovisna o statičkom proračunu, promjer oko 3600 mm, visina 6000 mm, otvor na krovu D=800 mm	HAB	V2A/1.4301	61 m ³		
2	ograda za spremnik	HAB				
1	ljestve	HAB				
2	prolaz	HAB				
1	transport + dizalica (za oba spremnika)					
2	aerator XTA152 PE40/4	Sulzer/ABS	4	8		
2	prigušivač	Sulzer/ABS				DN80
2	spojni materijal	Sulzer/ABS				DN80
2	cirkulacijska crpka KN23/1	KPA	0,25	0,5	5m ³ /h	3m
2	sigurnosno sito	HAB				
1	Uređaj za UV dezinfekciju		1	1	10m ³ /h	
1	električni ventil sa regulacijskom zapornicom		0,3	0,3	ispust	DN80
2	ručni ventil	HAB				DN100
6	pneumatski ventil	HAB				DN80
3	ručni ventil	HAB				DN80
8	pneumatski ventil	HAB				DN50
4	ručni ventil	HAB				DN50
1	vakuumski ventil	HAB				DN50
3	ručni kuglični ventil	HAB				DN25
2	ručni ventil	HAB				DN25
2	pneumatski ventil	HAB				DN25
1	upravljačka stanica za komprimirani zrak	HAB				
1	kompresor za zrak	HAB	1	1		

Odlaganje, mineralizacija i isušivanje mulja

1	muljni spremnik, debljina ovisna o statičkom proračunu, promjer oko 3600mm, visina 6000mm, otvor na krovu D=800mm	HAB	61 m ³
1	izolacija za gornji dio spremnika		
2	ograda za spremnik	HAB	
1	transport + dizalica		
1	aerator XTA152 PE40/4	Sulzer/ABS	4 4
1	prigušivač	Sulzer/ABS	DN80
1	spojni materijal	Sulzer/ABS	DN80
2	okno za vizualni pregled	HAB	

Upravljačke komponente

1	kontrola razine za crpni bazen	EFS	
3	kontrola razine za spremnik	EFS	
2	kontrola temperature	EFS	
2	kontrola kisika	EFS	
1	kontrola zamućenosti	EFS	
1	kontrola količine - intra day metered	EFS	
1	upravljački ormarić	EFS	DN80
ukupno kW/p2			18,2

Montaža opreme i puštanje uređaja u rad

1	materijal za strojarsku montažu	HAB	
1	materijal za montažu elektroinstalacija		
1	montaža strojarskih komponenti		
1	montaža električnih komponenti		
1	pokretanje, proba i optimizacija uređaja	HAB	električno
1	pokretanje, proba i optimizacija uređaja	EFS	biološko
1	dokumentacija i inženjerski poslovi	HAB	
1	transport + osiguranje	HAB	

Detaljni opis opreme

Crpka i mehanički predtretman

- 1 stanica za mehanički predtretman
trokomorna septička jama
- 1 crpni bazen, sve dubine 5 m
- 2 potopne pumpe za otpadnu vodu s protupovratnim kugličnim i ventilom sa zapornicom za transport otpadne vode iz sabirne jame u bioreaktor

kućište crpke napravljeno od GG s otvorenim impelerom
kapacitet 9m³/h, visina dizanja 11 m svaka
model PIR S17/2 D Ex, motor 1,7 kW
proizvođač Sulzer/ABS

Biološki tretman i aeracija

- 2 bioreaktora s nakošenim krovom, potreban statički proračun
zapremnina 61 m³, nije izoliran, stoji na betonskom temelju debljine 300 mm
materijal 1.4301 s glatkim završnim slojem, brušeni spojevi

Dimenzije:

promjer	3600 mm
visina cilindra	6000 mm
ukupna visina	7000 mm
visina ispusta	250 mm
debljina materijala	ovisna o statičkim proračunima

Konfiguracija i oprema:

stožasti pod, gornji kut 19°
na nižem dijelu poda
1 ispust taloga DN50
1 okvir s betonskim ispunom
na višnjem dijelu poda
1 otvor za turbinu XTA152, promjera 800 mm
1 rasprskivač DN25 sa mlaznicama DN40

okrugli, s obujmicama na višnjem dijelu poda,
kraj cijevi s navojem DN50,
pod kutem 90° pruža se prema dolje,
reduksijski dio do DN40 za mlaznice

4 ušice za dizalicu

1 kontrolni prozorčić
unutar cilindra

1 otvor s navojem DN600

1 otvor za kontrolu sadržaja 1 1/2"

2 ispusta DN80

1 cijev pod tlakom DN50 na krovu spremnika

proizvođač tank building company

- 2 aeracijske turbine
 - potopljeni ventilator, tip XTA 152 M 40/4
 - kućište V₂A/Cr, materijal 1.4301,
 - s izmjenjivim rezervnim dijelovima,
 - izloženi dijelovi kromirani
 - spremnik za zrak i okvir 1.4301, DN80,
 - motor tipa AFP-50, 400 V, 50HZ, 4 kW
 - sa 10 m produžnog kabla
 - kućište motora tretirano epoxy smolom
 - PVC prigušivač buke DN80 sa zaštitnim poklopcom
 - proizvođač Sulzer/ABS
- 2 centrifugalne crpke
 - 1.4031, za cirukalciju vode
 - kapaciteta 5m³/h i visinom dizanja 3 m, 0,25 kW motor
 - proizvođač Sulzer/ABS
- 1 ventil sa zapornicom
 - na električni pogon DN80, s ručnim sigurnosnim zatvaračem
- 1 kompresor za zrak
- 1 jedinica za redukciju i upravljanje komprimiranim zrakom
- 1 uređaj za UV dezinfekciju za 10 m³/h

Spremnik za mulj

- 1 spremnik za mulj s nakošenim krovom, potreban statički proračun
zapremnina 61 m³, izoliran, stoji na betonskom temelju debljine 300 mm
materijal 1.4301 s glatkim završnim slojem, brušeni spojevi

Dimenzije:

promjer	3600 mm
visina cilindra	6000 mm
ukupna visina	7000 mm
visina ispusta	250 mm
debljina materijala	ovisna o statičkim proračunima

konfiguracija i oprema:

stožasti pod, gornji kut 19°
na nižem dijelu poda

1 okvir s betonskim ispunom
na višnjem dijelu poda

1 otvor za turbinu XTA152, promjera 800 mm
1 raspreskivač DN25 sa mlaznicama DN40
okrugli, s obujmicama na višnjem dijelu poda,
kraj cijevi s navojem DN50,
pod kutem 90° pruža se prema dolje
reduktijski dio do DN40 za mlaznice

4 ušice za dizalicu

1 kontrolni prozorčić
unutar cilindra

1 otvor s navojem DN600

1 ulazna cijev DN50 na krovu spremnika

1 otvor za kontrolu sadržaja 1 1/2"

1 ispust DN100

proizvođač tank building company

- 1 aeracijska turbina
potopljeni ventilator, tip XTA 152 M 40/4
kućište V₂A/Cr, materijal 1.4301,
s izmjenjivim rezervnim dijelovima,
izloženi dijelovi kromirani
spremnik za zrak i okvir 1.4301, DN80
motor tipa AFP-50, 400 V, 50HZ, 4 kW
sa 10 m produžnog kabla
kućište motora tretirano epoxy smolom
PVC prigušivač buke DN80 sa zaštitnim poklopcom
proizvođač Sulzer/ABS

Spremniči

Težina spremnika

SBR Mulj

Zapremina spremnika	61 m ³	61 m ³
Promjer	3,6 m	3,6 m
Radius	1,8 m	1,8 m
Visina cilindra	6 m	6 m
Debljina cilindra	0,004 m max	0,004 m max
p	3,14	3,14
Volumen spremnika	61,04 m ³	61,04
Oplošje spremnika = d*p*h	67,82 m ²	67,82 m ²
Površina dna = r ² p	10,17 m ²	10,17 m ²
Površina krova = r ² p*1,3	13,23 m ²	13,23 m ²
Ukupne površine od nehrđajućeg čelika	91,22 m ²	91,22 m ²
Volumen nehrđ.čelika= F* B.d.	0,36 m ³	0,36 m ³
Specifična težina	7,85 kg/dm ³	7,85 kg/dm ³
Težina	2,86 t	2,86 t
Volumen betonskog dna	3,05 m ³	3,05 m ³
Specifična težina	1,40 kg/dm ³	1,40 kg/dm ³
Težina	4,27 t	4,27 t
Težina otpadne vode	54,94 t	54,94 t
Maksimalna težina	62,07 t	62,07 t

Shema i opis SBR spremnika

61 m³, D = 3600 mm, H_{cil} = 6000 mm, H_{uk} = 7000 mm

1	Uže za turbinu	25	učvršćeno sponom, materijal V2A	1.4301 o.b.
2	Vodilica za turbinu	24	zavarena na turbinu	1.4301 o.b.
2	Provodna cijev za turbinu	23	DN 50	1.4301 o.b.
1	Ljestve	21		1.4301 o.b.
1	Ograda i prolaz	20	na krovu	1.4301 o.b.
4	Ručka za podizanje	16		1.4301 o.b.
1	Otvor za mjerenje volumena	12	R 1 1/2"	1.4301 o.b.
2	Prolaz za izlazni cjevovo - opcionalno	11	DN 50	1.4301 o.b.
1	Prolaz za ulazni cjevovod	10	DN 50	1.4301 o.b.
1	Otvor s navojem	9	DN 600	1.4301 o.b.
1	Postolje za turbinu	8	500 mm visoko	1.4301 o.b.
1	Cilindrični okvir	7	ispunjeno betonom	1.4301 o.b.
1	Otvor na krovu - revizijski	5	DN 400	1.4301 o.b.
1	Usisna cijev za zrak	4	DN 80 s okvirom	1.4301 o.b.
1	Cijev za cirkulaciju	3	DN 50	1.4301 o.b.
1	Rasprskivači	2	DN 25, pomični	1.4301 o.b.
1	Otvor na krovu	1	D: 800 mm	1.4301 o.b.

TD: S01-X/2015

Zagreb,


Ožujak, 2017

Građevina:

**SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH
VODA NASELJA BEDNJA S PRIPADAJUĆIM
UREĐAJEM SA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**



projektiranje i nadzor
u graditeljstvu
Augusta Šenoae 65a
Lužan, Belovar 10363



Shema i opis spremnika za mulj

61 m³, D = 3600 mm, H_{cil} = 6000 mm, H_{uk} = 7000 mm

1	Uže za turbinu	25	učvršćeno sponom, materijal V2A	1.4301 o.b.
2	Vodilica za turbinu	24	zavarena na turbinu	1.4301 o.b.
2	Provodna cijev za turbinu	23	DN 50	1.4301 o.b.
1	Ljestve	21		1.4301 o.b.
1	Ograda i prolaz	20	na krovu	1.4301 o.b.
4	Ručka za podizanje	16		1.4301 o.b.
1	Otvor za mjerenje volumena	12	R 1 1/2"	1.4301 o.b.
2	Prolaz za izlazni cjevovo - opcionalno	11	DN 50	1.4301 o.b.
1	Prolaz za ulazni cjevovod	10	DN 50	1.4301 o.b.
1	Otvor s navojem	9	DN 600	1.4301 o.b.
1	Postolje za turbinu	8	500 mm visoko	1.4301 o.b.
1	Cilindrični okvir	7	ispunjeno betonom	1.4301 o.b.
1	Otvor na krovu - revizijski	5	DN 400	1.4301 o.b.
1	Usisna cijev za zrak	4	DN 80 s okvirom	1.4301 o.b.
1	Cijev za cirkulaciju	3	DN 50	1.4301 o.b.
1	Rasprskivači	2	DN 25, pomični	1.4301 o.b.
1	Otvor na krovu	1	D: 800 mm	1.4301 o.b.

TD: S01-X/2015

Zagreb,

Ožujak, 2017


Građevina:

**SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH
VODA NASELJA BEDNJA S PRIPADAJUĆIM
UREĐAJEM SA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**




projektiranje i nadzor
u graditeljstvu

Augusta Šenoae 65a
Lužan, Belovar 10363




Shema učvršćenja spremnika za podlogu

Detalj spojeva postolja spremnika




SHEMA POSTOLJA ZA TURBINU



Detalji


Shema ulaza otpadne vode na bioreaktor

1814e AN3 ARA 900 EQ Bednja 2 SBR - drawing inlet SBR.xlsx




Shema cirkulacije otpadne vode u bioreaktoru

1814e AN3 ARA 900 EQ Bednja 2 SBR - drawing circulation SBR.xlsx




Shema izlaza pročišćene vode iz bioreaktora


1814e AN3 ARA 900 EQ Bednja 2 SBR - drawing outlet SBR.xlsx



Shema izlazne cijevi



Shema izlaska mulja



Eletroinstalacije i upravljanje

Opis upravljačkog ormarića

Postrojenje za upravljanje sastoji se od metalnog ormarića dimenzija B x H x D = 1200 x 1800 x 400 mm s bazom za dobrod kablova visine 200 mm. U ormariću su i rasvjeta i ventilator za hlađenje. Kablovi će biti uvedeni odozdol i fiksirani na ploči. Električni vodovi u ormariću bit će u kanalićima za kablove.

Dolazna struja bit će 400V 3 x 63 A i prolazit će preko glavne sklopke. Napon za uređaje je 230 V 50 Hz. Napon za upravljanje je 24 V DC, isporučen preko USV-Module SITOP-POWER.

Za upravljanje uređajem za pročišćavanje koristit će se programabilni upravljački sustav Siemens Simatic S7-300 s procesorom CPU 3xxC i svim potrebnim dolaznim i izlaznim vodovima.

Analogne vrijednosti bit će učitane u SPS i promijenjene na dopuštene vrijednosti.

Za rad na opremi koristi se zaslon na dodir Siemens MP 277 12" koji je ugrađen na vrata ormarića. Za daljinsko upravljanje ugrađuje se Simatic TS adapter s analognim modemom, pa će biti potreban i analogni telefonski priključak.

Bit će ugrađena sljedeća oprema:

Sabirna jama za otpadnu vodu

1 električni mjerač razine (Endress&Hauser, tip FMX 167) s rasponom mjerena od 0-10 mWS

, izmjerene vrijednosti procesuirat će se u SPS

2 potopljena crpka za otpadnu vodu s frekventnim regulatorom, kojom se upravlja preko zaslona na dodir

1 uzorkovanje dolazne vode s pneumatskim ventilom

1 cijev za pražnjenje s pneumatskim ventilom

Bioreaktor 1+2, svaki

1 pneumatski ventil za ulazak

1 aerator XTA 152, kojim upravlja izmjerena količina kisika u vremenskim intervalima, upravljanje preko zaslona na dodir

1 centrifugalna pumpa, kojom se upravlja preko zaslona na dodir

1 električni mjerač razine s odašiljačem pritiska kao zaštita od preljevanja (Endress&Hauser, tip FMB50)

1 mjerač temperature PT100 s pretvaračem mera (Negele, tip TFP160), izmjerene vrijednosti procesuirat će se u SPS

1 mjerač kisika s odašiljačem i digitalnim ekranom (Endress&Hauser, tip COM, COS61D), vrijedosti će se procesuirati u SPS

2 pneumatska ispusna ventila

2 automatska ventila za ispušt mulja

Kontrola izlazne vode

- 1 eletrični ventil sa zapornicom za ispust, kojim upravlja izmjerena količina vode
- 1 mjerač količine za ispust s mjeračem protoka DN80 (Endress&Hauser, Promag 50) čije vrijednosti će se procesuirati u SPS
- 1 pH mjerač sa senzorom s odašiljačem i digitalnim ekranom (Endress&Hauser, tip CPS11D, CPA442, CYK10), izmjerene vrijednosti procesira SPS
- 1 kontrola zamućenosti CUS51
- 1 mjerač temperature PT100 s pretvaračem mjera (Negele, tip TFP160), izmjerene vrijednosti procesuirat će se u SPS
- 2 pneumatska ispusna ventila
- 1 uzorkovanje izlazne vode s pneumatskim ventilom
- 1 uređaj za UV dezinfekciju

Spremnik za mulj

- 1 aerator XTA 152 kojim upravlja izmjerena količina kisika u vremenskim intervalima, upravljanje preko zaslona na dodir
- 1 električni mjerač razine s odašiljačem pritiska kao zaštita od preljevanja (Endress&Hauser, tip FMB50)
- 1 pneumatski ispusni ventil

Općenito

- 1 indikator kvara s mogućnošću uključivanja signala za upozorenje
- 1 pneumatski ispusni ventil za zimu

Ormarić za magnetni ventil

- 1 ormarić od nehrđajućeg čelika (Rittal tip AE)
- 1 jedinica za održavanje s ispusnim ventilom i stanicom za redukciju pritiska
- 18 magnetski ventil 3/2 (Bürkert tip 8640) s mehaničkom aktivacijom ručno, napon 24 V DC
- 1 upravljačka jedinica za komprimirani zrak

Opis opreme za spajanje na struju

U upravljački ormarić bit će instalirana slijedeća oprema:

- 1 glavni prekidač
- 1 *Bus bar* sustav (Rittal)
- 1 transformator sa automatskim sigurnosnim prekidačem za 230 V AC

Sabirna jama za otpadnu vodu

- 2 priključak za potopljenu pumpu, svaki 1,7 kW,
prekidač za preopterećenje motora, spone za izlazne vodove

Bioreaktor 1+2, svaki

- 1 priključak za aerator XTA 152, 4 kW, prekidač za preopterećenje motora,
spone za izlazne vodove
- 1 priključak za centrifugalnu crpku 0,25 kW, prekidač za preopterećenje motora,
spone za izlazne vodove

Kontrola izlazne vode

- 1 priključak za ispusni ventil sa zapornicom 0,37 kW, prekidač za preopterećenje motora,
spone za izlazne vodove

Spremnik za mulj

- 1 priključak za aerator XTA 152, 4 kW, prekidač za preopterećenje motora,
spone za izlazne vodove

Općenito

- 1 izlazni vod 400 V 3 x 16 A za upravljački ormarić, prekidač za preopterećenje motora,
spone za izlazne vodove
- 1 izlazni vod 400 V 3 x 16 A za kompresor za zrak, prekidač za preopterećenje motora,
spone za izlazne vodove

Izračun potrebe za energijom

	P1 (in)	P2 (out)	I nenn	start-up
Potopljena crpka 1	2,3 kW	1,7 kW	4 A	direct
Potopljena crpka 2	2,3 kW	1,7 kW	4 A	direct
Aerator 1	4,4 kW	4 kW	8,4 A	direct
Centrifugalna pumpa 1	0,36 kW	0,25 kW	1,1 A	direct
Aerator 2	4,4 kW	4 kW	8,4 A	direct
Centrifugalna pumpa 2	0,36 kW	0,25 kW	1,1 A	direct
Aerator za mulj	4,4 kW	4 kW	8,4 A	direct
UV uređaj	1,44 kW	1,1 kW	2,4 A	direct
Ventil sa zapornicom	0,6 kW	0,37 kW	1,7 A	contactor
Kompresor	1,92 kW	1,5 kW	3,5 A	direct
Općenito	4 kW	4 kW	8 A	direct
Ukupno	26,48		51	

Oprskraha električnom energijom i registracija kod lokalnog operatora mora biti osigurana .

Postrojenje je projektirano u skladu sa

EN 60204 part 1 (DIN VDE 0113):

Električno priključenje strojeva

Ormarići će biti dostavljeni potpuno provjereni na sve funkcije.

Potreba za električnom energijom

h/d		kom.	kW	kW/pc	ukupno kW/d
istovremeno					
Crpna stanica					
15	Crpka za transport otpadne vode u SBR spremnik	2	1,7	1,7	25,5
Bioreaktor					
20,25	Turbina tip TA	2	4	4	81
26	Cirkulacijska pumpa	2	0,25	0,25	6,5
12	UV uređaj	1	1	1	12
Spremnik za mulj					
4	Turbina	1	4	4	16
Ukupno istovremeno				10,95	

Potreba za strujom

Ukupna potreba	141	kW/d
ukupno	365	d
otpadna voda	135	m ³ /d


51.465 kWh/god

49.275 m³/god

Pogonski troškovi

		Investicija EURO	Trošak EURO
Mehanički i biološki tretman otpadne vode			
Materijal i montaža		340.000	
Ukupno 1		340.000	
devalvacija u godinama	20		17.000
Spremniči		60.000	
Temelj, izgradnja		70.000	
ukupno 2		130.000	
Amortizacija u godinama	50		2.600
Ukupna investicija		470.000	
Ukupna amortizacija			19.600
Trošak/godina		EURO	19.600
Održavanje mehaničkih dijelova			
Struja	0,50% kWh/god	51.465 1	1.700
Materijal za laboratoriju	0,1224 EURO/kWh	1 365	6.299 365
Zgušnjavanje mulja do 1,2% DS	kg/m3 m3 sludge/a EURO/kg	0 0 0	0
Osoblje	2 EURO/h dana	2 365	1.460
Pogonski troškovi/godina		EURO	9.824
Pogonski troškovi / m³		m³/god	49.275
Ukupni troškovi / godina		EURO	0,1994
Ukupni troškovi / m³		EURO	29.424
		m³/god	49.275
		EURO	0,5971

Tehnološka shema



TD: S01-X/2015
Zagreb,
Ožujak, 2017

Građevina:

**SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH
 VODA NASELJA BEDNJA S PRIPADAJUĆIM
 UREĐAJEM SA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**



1814e AN2 ARA 900 EQ Bednja 2 SBR - flow sheet.xlsx

IG	inspection glass						
L11	level indicator SBR tank 1						
L12	level indicator SBR tank 2						
L13	level indicator sludge tank						
L121	level indicator pumping pit 1						
MU1	muffler 1	DN80					
MU2	muffler 2	DN80					
MU3	muffler 3	DN80					
P1RP	1.7 kW	9 m³/h	11 m WS	G1 1/4"			
P2PP	1.7 kW	9 m³/h	11 m WS	G1 1/4"			
P1T1	0.25 kW	5 m³/h	3 m WS	circulation wastewater			
P1T2	0.25 kW	5 m³/h	3 m WS	circulation wastewater			
PP	5 m³	pumping pit	D = 1,5 m, 5 m deep				
QISEC lur	turbidity measurement						
QISEC Q	quantity measurement (IDM)						
QIST1 O2	O2 probe						
QIST1 T	temperature probe						
QIST2 O2	O2 probe						
QIST2 T	temperature probe						
ST1	sieve						
ST2	sieve						
T1	61 m³	tank SBR 1					
T2	61 m³	tank SBR 2					
T3	61 m³	tank sludge					
TUT1	4 kW	aeration / mixing					
TUT2	4 kW	aeration / mixing					
TUT3	4 kW	aeration / mixing					
UV	1 kW	UV installation					

TD: S01-X/2015
Zagreb,
Ožujak, 2017

Građevina:

**SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH
 VODA NASELJA BEDNJA S PRIPADAJUĆIM
 UREĐAJEM SA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**



projektiranje i nadzor
 u graditeljstvu
 Augusta Šenoe 65a
 Lužan, Belovar 10363

1814e AN2 ARA 900 EQ Bednja 2 SBR - flow sheet.xlsx

V1EC h80	hand	butterfly valve	DN 80	close tube
V2EC schie80	electric	gate valve	DN 80	setting outflow quantity
V3EC p80	pneumatic	butterfly valve	DN 80	change outlet
V4EC p80	pneumatic	butterfly valve	DN 80	change outlet
V5EC p25	pneumatic	butterfly valve	DN 25	sampling outlet
V6EC p25	pneumatic	butterfly valve	DN 25	sampling inlet
V7EC h25	hand	butterfly valve	DN 25	open tube
V8EC v50	---	vacuum valve	DN 50	avoid vacuum
V9EC h80	hand	butterfly valve	DN 80	close tube
V10EC h80	hand	butterfly valve	DN 80	close tube
V1W h25	hand	butterfly valve	DN 25	close water inlet
V2W k25	hand	ball valve	DN 25	close water inlet
V1T1 h50	hand	butterfly valve	DN 50	close tank outlet
V2T1 h50	hand	butterfly valve	DN 50	outlet rest of tank
V3T1 k25	hand	ball valve	DN 25	sampling
V4T1 p50	pneumatic	butterfly valve	DN 50	change tube
V5T1 p50	pneumatic	butterfly valve	DN 50	change tube
---	---	---	---	---
V8T1 p80	pneumatic	butterfly valve	DN 80	outlet cleaned water
V9T1 p80	pneumatic	butterfly valve	DN 80	outlet cleaned water
---	---	---	---	---
V11T1 p50	pneumatic	butterfly valve	DN 50	infeed
V12T1 p50	pneumatic	butterfly valve	DN 50	emptying tube
V1T2 h50	hand	butterfly valve	DN 50	close tank outlet
V2T2 h50	hand	butterfly valve	DN 50	outlet rest of tank
V3T2 k25	hand	ball valve	DN 25	sampling
V4T2 p50	pneumatic	butterfly valve	DN 50	change tube
V5T2 p50	pneumatic	butterfly valve	DN 50	change tube
---	---	---	---	---
V8T1 p80	pneumatic	butterfly valve	DN 80	outlet cleaned water
V9T1 p80	pneumatic	butterfly valve	DN 80	outlet cleaned water
---	---	---	---	---
V11T2 p50	pneumatic	butterfly valve	DN 50	infeed
V1T3 h100	hand	butterfly valve	DN100	close tank outlet
V2T3 h100	hand	butterfly valve	DN100	close tube
V3T3 k25	hand	ball valve	DN 25	sampling
V4T3 p50	pneumatic	butterfly valve	DN 50	overflow excess of water
V5T3 h100	hand	butterfly valve	DN100	close tube

Plan položaja i shema ispusta

1814e AN2 ARA 900 EQ Bednja 2 SBR - basis - top view.xlsx



TD: S01-X/2015

Zagreb,

Ožujak, 2017

Građevina:


**SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH
VODA NASELJA BEDNJA S PRIPADAJUĆIM
UREĐAJEM SA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**



projektiranje i nadzor
u graditeljstvu

Augusta Šenoae 65a
Lužan, Belovar 10363

1814e AN2 ARA 900 EQ Bednja 2 SBR - basis - top view.xlsx



TD: S01-X/2015
Zagreb,
Ožujak, 2017

Građevina:

**SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH
 VODA NASELJA BEDNJA S PRIPADAJUĆIM
 UREĐAJEM SA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**



1814e AN2 ARA 900 EQ Bednja 2 SBR - basis - top view.xlsx

SBR tank	
0°	circulation into SBR Tank, DN50, S
10°	bush 1 1/2"
225°	man hole, DN600, bolted
300°	infeed from pumping pit, DN50, S
320°	outlet 1 SBR tank, DN80, S
325°	outlet 2 SBR tank, DN80, S
330°	outlet circulation, DN50, S
	ladder and runway towards the middle tank railing
Sludge tank	
0°	sludge outlet, DN100, S
0°	overflow excess water, DN50, S
10°	bush 1 1/2"
225°	man hole, DN600, bolted
325°	infeed sludge, DN50, S
	1500 mm, into the SBR tank, inside drawn up, over roof up to app. 6.300 mm, with 1 spraying nozzle, according drawing
	250 mm, for pressure sensor
	1000 mm
	2.500 mm, into the SBR tank, inside drawn up to 5.400 mm, outlet with bow 90°
	1.710 mm, inside drawn up to 4.000 mm, with discharge tube according drawing
	1.710 mm, inside with discharge tube according drawing
	250 mm
	250 mm, into the sludge tank, inside drawn up to app. 5.000 mm, with discharge tube according drawing
	250 mm, for pressure sensor
	1000 mm
	2.500 mm, into the sludge tank, inside drawn up to 5.400 mm, outlet with bow 90°

TD: S01-X/2015
Zagreb,
Ožujak, 2017

Građevina:

**SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH
VODA NASELJA BEDNJA S PRIPADAJUĆIM
UREĐAJEM SA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**




projektiranje i nadzor
u graditeljstvu
Augusta Šenoae 65a
Lužan, Belovar 10363

1814e AN2 ARA 900 EQ Bednja 2 SBR - basis - top view.xlsx

Building work	
Pumping pit	3 x 1 m, 5 m deep 15 m ³
Tank foundation	12,3 x 6 x 0,3 m
Hut	12,3 x 4 x 3,5 m high in front, pitched roof + 15% small blower + thermostat for winter
Heating	D: 3,600 mm, H: 6,000 mm, V: 61 m ³
Lighting	concrete filling 300 mm outlet height 250 mm opening in roof: D: 800 mm
tank SBR	
tank sludge	

Plan položaja uređaja



Legenda

Temeljna ploča 6 x 12,3 m

Objekt - 4 x 12,3 m visine 3,5 m s prednje strane, nagib 15° prema spremnicima

- 1 Dovod iz kanalizacije – DN 300 - -2,5 m
- 2 ---
- 3 Dovod iz crpnog bazena u bioreaktore, 2 cijevi 1 1/4", PE
+ 100 mm preko 0,2 x okvir
- 4 Ispust pročišćene vode u kanalizaciju, DN 80, PE,
+ 100 mm preko 0,1 x okvir
- 5 Provodna cijev za žicu za podizanje crpki, DN 80, PVC
- 6 Dovod čiste vode DN 25, PE
+ 100 mm preko 0,1 x okvir
- 7 Provodna cijev za električni vod DN 100, PVC
- 8 ---
- 9 Provodna cijev za telefonski vod DN 80, PVC
- 10 Ispust iz spremnika za mulj, DN 50, PE
+ 100 mm preko 0,1 x okvir
- 11 3 x podni odvod, DN100, PVC, -10 mm ispod razine poda
- 12 2 x ispust vode iz SBR spremnika, DN 80, PE
+ 100 mm preko 0,2x okvir

TD: S01-X/2015
Zagreb,
Ožujak, 2017

Građevina:

**SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH
VODA NASELJA BEDNJA S PRIPADAJUĆIM
UREĐAJEM SA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**



projektiranje i nadzor
u graditeljstvu
Augusta Šenoae 65a
Lužan, Belovar 10363

Sheme za gradnju i statičke proračune


Potrebni građevinski radovi

1	3 komore za septičku jamu, 135 m ³ otpadne vode * 2,5=	5 m duboko
10 x 6,75= 337,5 m ³		
1	SBR temeljna ploča	
112	m ³ iskop	
70	m ³ podloga	
1	temelj	
1	podni odvod	
1	objekt	
1	oluci	
1	vrata i prozori	
1	gromobran	
1	uređenje okoliša	
1	rasvjeta	

TD: S01-X/2015
Zagreb,
Ožujak, 2017

Građevina:

**SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH
VODA NASELJA BEDNJA S PRIPADAJUĆIM
UREĐAJEM SA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**



-OPIS STROJARSKIH INSTALACIJA

Sukladno projektnom zadatku od ostalih strojarskih instalacija (osim tehnoloških), predviđeno je grijanje prostora, kada temperatura prostora padne ispod +5°C, prirodna ventilacija sukladno zahtjevima elaborata zaštite od požara, instalacija sanitarne vode (jedno izljevno mjesto sa umivonikom i jedno sa crijevom za pranje) te razvod stlačenog uzduha.

Za grijanje prostora kada temp. padne ispod +5°C predviđen je pokretni el. kalorifer sa termostatom. Kalorifer se postavlja i usmjerava u dio prostora sa najverojatno nižom temepraturom.

Za prirodnu ventilaciju sukadno zahtjevu elaborata zaštite od požara postavljaju se dvije fiksne žaluzine, na južnom zidu građevine, iste veličine ($A_{ef} = 2214 \text{ cm}^2$), jedna se ugrađuje sa donjim rubom cca 30 cm od poda a druga iznad nje sa cca 5 cm gornji rub od stropa.

Za potrebe upravljenja tehnološkim sustavom izvodi se razvod stlačenog uzduha, sa klipnim kompresorom. Stlačeni uzduh se dovodi do upravljačke jedinice, a sa nje (sukladno algoritmu iz kontrolera) do pojedinih izvršnih elemenata tj. pneumatskih ventila.

Za potrebe pranja prostora ugrađuje se iuljeno mjesto sa crijevom, te izljevno mjesto sa umivonikom i odvodno sa umivonika.

Za potrebe precrpne stanice Bednja 1, na osnovu dobivenih ulaznih podataka odabrane su odgovrajuće crpke.

NAPOMENA:

Sva oprema i uređaji koji nisu u odgovrajućoj protuexplozijskoj zaštiti, moraju se ugraditi van zona sukadno elaboratu zaštite od požara ili moraju biti u odgovarajućoj izvedbi protuexplozijske zaštite za zonu u kojoj se ugrađuju.

Projektant

Radoslav Kraljević dipl.ing.stroj.

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Radoslav Kraljević

dipl. ing. stroj.

Ovlašteni inženjer strojarstva



TD: S01-X/2015
Zagreb,
Ožujak, 2017

Građevina:

**SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH
VODA NASELJA BEDNJA S PRIPADAJUĆIM
UREĐAJEM SA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**



INVESTITOR: IVKOM VODE d.o.o., Vladimira Nazora 96b 42240 Ivanec

GRAĐEVINA: **SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH VODA NASELJA BEDNJA SA
PRIPADAJUĆIM UREĐAJEM ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**


LOKACIJA: Općina Bednja, Varaždinska Županija

FAZA: GLAVNI PROJEKT


TD: S01-X/2015

2.7. Tehnički proračun

ODABIR PUMPE ZA CRPNU STANICU BEDNJA 1



Opis	Vrijednost
Ime proizvoda:	SLV.80.80.13.EX.4.50D
Br. proizvoda:	96872072
EAN broj:	5700312448853
Cijena:	Na zahtjev
Tehnički:	
Stvarno izračunati protok:	10.1 l/s
Max. protok:	18.1 l/s
Dobivena visina dizanja crpke:	5.25 m
Visina max.:	9.8 m
Tip impelera:	SUPER VORTEX
Maksimalna veličina čestica:	80 mm
Primarna brtva vratila:	SIC/SIC
Sekundarna brtva vratila:	CARBON/CERAMICS
Odobrenja na natpisnoj pločici:	CE0344 EX II2 G
Tolerancija krivulje:	ISO 9906:1999 Annex A
Materijali:	
Kućište crpke:	EN-GJL-200 EN-GJL-200
Impeler:	EN-GJL-200 EN-GJL-200
Motor:	EN-GJL-200 EN-GJL-200
Montaža:	
Maksimalna temperatura okoline:	40 °C
Standardna prirubnica:	DIN
Ulaz crpke:	80
Izlaz crpke:	80
Nazivni tlak:	PN 10
Maksimalna dubina instaliranja:	20 m
Instal. suha/mokra:	Submerged
Montaža:	Vertical
Veličina okvira:	B
Tekućina:	
Dizana tekućina:	0
Maksimalna temperatura tekućine:	40 °C
Gustoća:	1000 kg/m³
Kinematska viskoznost:	1 mm²/s
Električni podaci:	
Broj polova:	4
Ulazna snaga - P1:	1.8 kW
Nazivna snaga - P2:	1.3 kW
Frekvencija glavne mreže:	50 Hz
Nazivni napon:	3 x 380-415 V
Tolerancija napona:	+10/-10 %
Metoda startanja:	direkt-on-line
Maks. broj pokretanja po satu:	20
Nazivna struja:	3.6 A
Nazivna struja pri 3/4 opterećenja:	2.9 A
Nazivna struja pri 1/2 opterećenja:	2.6 A
Struja startanja:	26 A
Nazivna struja bez opterećenja:	2.2 A
Cos φ - faktor snage:	0.73
Cos φ - p.f. (faktor snage) pri 3/4 opterećenja:	0.65
Cos φ - p.f. (faktor snage) pri 1/2 opterećenja:	0.53
Nazivna brzina:	1460 rpm
Učinkovitost motora pri punom opterećenju:	76.4 %
Učinkovitost motora pri 3/4 opterećenju:	74.2 %
Učinkovitost motora uz 1/2 opterećenje:	68.2 %
Klasa zaštite (IEC 34-5):	IP68
Klasa izolacije (IEC 85):	F
Standard Ex-zaštite:	Y
Zašt motor:	TERMIČKA SKLOPKA
Duljina kabela:	10 m
Tip kabela:	LYNIFLEX
Upravljanje:	



Ispis iz Grundfos CAPSa [2014.01.046]

3/9

Projektant

Radoslav Kraljević dipl.ing.stroj.

Hrvatska komora inženjera strojarstva

Radoslav Kraljević
dipl. ing. stroj.

Ovlašteni inženjer strojarstva



RK
S 1383

TD: S01-X/2015
Zagreb,
Ožujak, 2017

Građevina:

**SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH
VODA NASELJA BEDNJA S PRIPADAJUĆIM
UREĐAJEM SA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**



INVESTITOR: IVKOM VODE d.o.o., Vladimira Nazora 96b 42240 Ivanec

GRAĐEVINA: **SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH VODA NASELJA BEDNJA SA
PRIPADAJUĆIM UREĐAJEM ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**

LOKACIJA: Općina Bednja, Varaždinska Županija

FAZA: GLAVNI PROJEKT

TD: S01-X/2015

2.8. Procjena troškova gradnje

TD: S01-X/2015
Zagreb,
Ožujak, 2017

Građevina:

**SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH
VODA NASELJA BEDNJA S PRIPADAJUĆIM
UREĐAJEM SA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA**



Troškovi opreme i radova strojarskih instalacija prema ovom projektu procjenjuju se na:

3.136.500,00 kn (bez PDV-a)

Projektant

Radoslav Kraljević dipl.ing.stroj.

Hrvatska komora inženjera strojarstva


Radoslav Kraljević


dipl. ing. stroj.

Ovlašteni inženjer strojarstva



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Radoslav Kraljević' followed by a date or additional initials.





NAPOMENA:

- sve prodore za cjevovod između sabirne jame i prostora SBR uredaja brtvično 30 min.

Colour code

Material	materijal	—
Fresh Water	svježa voda	—
Cleaned Water	pročišćena voda	—
Sludge	mulj	—
Wastewater	otpadna voda	—
Floccagent	—	—



projektiranje i nadzor
u graditeljstvu
Belovar 10363
A.Šenoe 65a-LUŽAN


Investitor: IVKOM VODE d.o.o.,
Vladimira Nazora 96b 42240 Ivanec

Gradičina: SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH
VODA NASELJA BEDNJA SA PRIPADAJUĆIM
UREDAJEM ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
Lokacija: Općina Bednja, Varaždinska županija

Naziv projekta: STROJARSKI PROJEKT
TEHNOLOŠKA FUNKCIONALNA
SHEMA POSTROJENJA
Nacrt:

Datum:	Ožujak, 2017	Potpis	Pečat Hrvatska komora inženjera strojarstva Radoslav Kraljević dipl. ing. stroj. Ovlašteni inženjer strojarstva S 1383
Glavni projektant:	Tomislav Krznarić dipl.ing.građ.		
Projektant:	Radoslav Kraljević, dipl.ing.stroj.		
Suradnik:	Ivan Lošonc, mag.ing.mech.		

ZOP:	P-28-16	Broj nacrt-a
Broj projekta:	S 01-X/2015	
Mjerilo:	1:---	2
Naziv razrade:	GLAVNI PROJEKT	List 2 Od 11



Investitor:	IVKOM VODE d.o.o., Vladimira Nazora 96b 42240 Ivanec	ZOP:	P-28-16
Gradivina:	SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH VODA NASELJA BEDNJA SA PRIPADAJUĆIM UREDAJEM ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	Broj projekta:	S 01-X/2015
Lokacija:	Općina Bednja, Varaždinska županija	Mjerilo:	1:---
Naziv projekta:	STROJARSKI PROJEKT FUNKCIJALNA SHEMA RAZVODA STLAČENOG ZRAKA	Razina razrade:	List 3

Nacrt:	GLAVNI PROJEKT
	Od 11

Siemens
Simatic
S7-300


LEGENDA:


- stlačeni uzduh (zrak)
- gibljivi spoj
- kuglasta slavina QH-1/4,DN6
- filter LF-1/4-D-MINI-A, 40 µm
- regulator tlaka LR 1/4-D-MINI (Piz= 6 bar)
- crijevo PL-4-BL (6.2/4mm) cca 3m sve proizvod kao Festo
- filter sa automatskim odvajajućim kondenzata
- sigurnosni ventil
- manometar
- adsorpcijski sušač
- crijevo za odvod kondenzata
- općenito trošilo
- spremnik stlačenog zraka
- nepovratni ventil
- pneumatski leptirasti ventil (pv)

Radoslav Kraljević
S 1383

Radoslav Kraljević
S 1383

3





E NAPOMENA:
- sve prodore za cijevovod između sabirne jame i prostora
SBR uređaja brtvti vatrootporno 30 min.

LEGENDA: zona 0 zona 1 zona 2

± 0.00 = + 234.89 m.n.m = ploča sabirne jame

G.V. - GLAVNI VENTIL

OBV- OBORINSKA VERTIKALA

KV- VERTIKALA SANITARNO-
FEKALNE KANALIZACIJE

V.O.- VODOMJERNO OKNO

RO -REVIZONO OKNO KANALIZACIJE
KO -KONTROLNO OKNO KANALIZACIJE

SL -SLIVNIK

SJ - SABIRNA JAMA

NAPOMENA:

-Sve cijevi HSV-a, PTV-a izolirati izolacijom
Turbolit DG 20 mm

-Na dno svih kanalizacijskih cijevi staviti revizijske otvore.

Hladna sanitarna potrošna voda

Topla potrošna voda

Recirkulacija tople potrošne vode

Odvodnja (Kanalizacija)

PAD CIJEVI ZA ODVODNJI

PROMJER Ø, mm	NORMALNI	IZUZETNO (minimalni)	MAKSIMALNI
50	3.5 %	2.5 %	15.0 %
75	2.5 %	1.5 %	15.0 %
110	2.0 %	1.2 %	15.0 %
125	1.5 %	1.0 %	15.0 %
160	1.0 %	0.8 %	15.0 %
200	0.8 %	0.6 %	15.0 %



projektiranje i nadzor
u graditeljstvu
Belovar 10363
A.Senoe 65a-LUŽAN

Datum: Ožujak, 2017
Glavni projektant: Tomislav Krznarić dipl.ing.građ.
Projektant: Radoslav Kraljević, dipl.ing.stroj.
Suradnik: Ivan Lošonc, mag.ing.mech.

Potpis
Hrvatska komora inženjera strojarstva
Radoslav Kraljević
dipl. ing. stroj.
Ovlašteni inženjer strojarstva

S 1383


Investitor: IVKOM VODE d.o.o.,
Vladimira Nazora 96b 42240 Ivanec

Gradićina: SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH
VODA NASELJA BEDNJA SA PRIPADAJUĆIM
UREDAJEM ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
Lokacija: Općina Bednja, Varaždinska županija

ZOP: P-28-16
Broj projekta: S 01-X/2015

Mjerilo: 1:50
Naziv projekta: STROJARSKI PROJEKT
Nacrt: TLOCRT UREĐAJA - INSTALACIJA
VODOVODA I ODVODNJE

Razina razrade: List 5
GLAVNI PROJEKT
Od 11



Pumpe (radna i rezervna)
proizvod kao Sulzer/ABS
Piranha S17/2D Ex sa rezacem,
postoljem, priključkom (G 1 1/4"),
Y cijev, lanac i vodilice.
protok 9 m³/h pri 11 m.
Snaga (P1) 2.31 kW, 400 V, 3 -
struja 3.97 A; 2900 o/min

Colour code	Material	materijal
Fresh Water	svježa voda	—
Cleaned Water	pročišćena voda	—
Sludge	mulj	—
Wastewater	otpadna voda	—
Floccagent		—

NAPOMENA:

- sve prodore za cijevovod između sabirne jame i prostora SBR uređaja brtvti vatrootporno 30 min.

H5 projektiranje i nadzor u graditeljstvu Belovar 10363 A.Senoe 65a-LUŽAN	Datum: Ožujak, 2017	Potpis	Pečat
Glavni projektant: Tomislav Krznarić dipl.ing.građ.			<i>Radoslav Kraljević</i> Hrvatska komora inženjera strojarstva Radoslav Kraljević dipl. ing. stroj.
Projektant: Radoslav Kraljević, dipl.ing.stroj.			Ovlašteni inženjer strojarstva
Suradnik: Ivan Lošonc, mag.ing.mech.			<i>S 1383</i>
Investitor: IVKOM VODE d.o.o., Vladimira Nazora 96b 42240 Ivanec	ZOP: P-28-16	Broj nacrta	
Gradjina: SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH VODA NASELJA BEDNJA SA PRIPADAJUĆIM URED AJEM ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	Broj projekta: S 01-X/2015	Mjerilo:	6
Lokacija: Općina Bednja, Varaždinska županija	1:50		
Naziv projekta: STROJARSKI PROJEKT TLOCRT SABIRNE JAME I CRPNE STANICE BEDNJA 2 - INSTALACIJA VODOVODA I ODVODNJE	Razina razrade:	List 6	
Nacrt:	GLAVNI PROJEKT	Od 11	


1m 3m


NAPOMENA:

- sve prodore za cijevovod između sabirne jame i prostora SBR uređaja brtvi vratootporno 30 min.

P1,P2


Pumpe (radna i rezervna)
proizvod kao Sulzer/ABS
Piranha S17/2D Ex sa rezačem,
postoljem, priključkom (G 1 1/4"),
Y cijev, lanac i vodilice.
protok 9 m³/h pri 11 m.
Snaga (P1) 2.31 kW, 400 V, 3 ~
struja 3.97 A; 2900 o/min





H5		Datum:	Ožujak, 2017	Potpis:	Pečat
projektiranje i nadzor	u građevinarstvu	Glavni projektant:	Tomislav Krznarić dipl.ing.grad.		Hrvatska komora inženjera strojarstva
Belovar 10363		Projektant:	Radoslav Kraljević, dipl.ing.stroj.		Radoslav Kraljević dipl. ing. stroj.
A.Šenoe 65a-LUŽAN		Suradnik:	Ivan Lošnec, mag.ing.mech.		Ovlašteni inženjer strojarstva
		Investitor:	IVKOM VODE d.o.o., Vladimira Názora 96b 42240 Ivanec	ZOP:	P-28-16
		Građevina:	SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH VODA NASELJA BEDNJA SA PRIPADAJUĆIM UREDAJEM ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	Broj projekta:	S 01-X/2015
		Lokacija:	Općina Bednja, Varaždinska županija	Mjerilo:	1:50
		Naziv projekta:	STROJARSKI PROJEKT	Razina razrade:	List 8
		Nacrt:	PRESJEK B-B - INSTALACIJA VODOVODA I ODVODNJE	Od:	11
					GLAVNI PROJEKT

NAPOMENA:
- sve prodore za cijevovod između sabirne jame i prostora
SBR uredaja brtvti vatrootporno 30 min.




NAPOMENA:

- sve prodore za cjevovod između sabirne jame i prostora SBR uredaja brtvići vatrootporno 30 min.

GZ1- Grijач zraka (električni) prijenosni, (sa termostatom) proizvod kao Končar 4EG 5 Učin 4.5 kW, Napon 380 V, frekvencija 50 Hz, struja 20.4 A Protok zraka 500 m³/h. Dim. dxšv 350x330x403 mm Masa 15 kg

H5 projektiranje i nadzor u graditeljstvu Belovar 10363 A.Senoe 65a-LUŽAN	Datum: Ožujak, 2017 Glavni projektant: Tomislav Krznarić dipl.ing.građ. Projektant: Radoslav Kraljević, dipl.ing.stroj. Suradnik: Ivan Lošonc, mag.ing.mech.	Potpis Pečat Hrvatska komora inženjera strojarstva Radoslav Kraljević dipl. ing. stroj. Ovlašteni inženjer strojarstva <i>[Handwritten signature]</i> S 1383
Investitor: IVKOM VODE d.o.o., Vladimira Nazora 96b 42240 Ivanec	ZOP: P-28-16	Broj nacrt-a
Gradićina: SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH VODA NASELJA BEDNJA SA PRIPADAJUĆIM UREĐAJEM ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	Broj projekta: S 01-X/2015	9
Lokacija: Općina Bednja, Varaždinska županija	Mjerilo: 1:50	
Naziv projekta: STROJARSKI PROJEKT TLOCRT UREĐAJA - INSTALACIJA GRIJANJA, VENTILACIJE	Razina razrade: GLAVNI PROJEKT	List 9 Od 11




Colour code	
Material	materijal
Fresh Water	svježa voda
Cleaned Water	procisćena voda
Sludge	mulj
Wastewater	otpadna voda
Floccagent	

NAPOMENA:

- sve prodore za cijevovod između sabirne jame i prostora SBR uređaja brtvti vatrootporno, 30 min.

KO-
Klipni kompresor proizvod kao
Kaeser Classic 210/25 W.
Maksimalni radni tlak 10 bar
Dobavna količina uzuđa 210 l/min
Snaga 1.1 kW, 230 V, 50 Hz
dim. 610x310x660 mm, masa 31 kg
volumen spremnika 25 l


- materijal tehnoloških cijevovoda
nehrđajući čelik 1.4301
- dio teh. cijevovoda u vanjskom
prostoru je grijan sa el. grijaćima

 projektiranje i nadzor u graditeljstvu Belovar 10363 A.Šenoe 65a-LUŽAN	Datum:	Ožujak, 2017	Potpis	Pečat  <i>Radoslav Kraljević</i> <i>dipl. ing. stroj.</i> <i>Ovlašteni inženjer strojarstva</i>  S 1383
	Glavni projektant:	Tomislav Krznarić dipi.ing.građ.		
	Projektant:	Radoslav Kraljević, dipi.ing.stroj.		
	Suradnik:	Ivan Lošonc, mag.ing.mech.		
Investitor:	IVKOM VODE d.o.o., Vladimira Nazora 96b 42240 Ivanec	ZOP:	P-28-16	Broj nacrt-a
Građevina:	SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH VODA NASELJA BEDNJA SA PRIPADAJUĆIM URED AJEM ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA	Broj projekta:	S 01-X/2015	
Lokacija:	Općina Bednja, Varaždinska županija	Mjerilo:	1:50	10
Naziv projekta:	STROJARSKI PROJEKT	Razina razrade:		List 10
Nacrt:	TLOCRT UREĐAJA - INSTALACIJA TEHNOLOGIJSKIH CJEVOVODA		GLAVNI PROJEKT	Od 11


CRPNA STANICA BEDNJA

M 1:25


Presjek A - A



Presjek B - B



Detalj otvora u gornjoj ploči



P3,P4
Pumpe (radna i rezervna) proizvod kao Grundfos
SLV.80.80.13.EX.4.50D.C (98626613)
sa postoljem, priključkom DN 80
protok 10 l/s pri 5 m, 3,5 l/s pri 8 m
Snaga (P1) 1,66 kW, 400 V, 3 ~
struja 3,6 A; 1460 o/min
Y cijev, lanci, zasuni, nepovratni ventili i vodilice.



projektiranje i nadzor
u graditeljstvu
Belovar 10363
A.Senoe 65a-LUŽAN

Investitor: IVKOM VODE d.o.o.,
Vladimira Nazora 96b 42240 Ivanc

Građevina: SUSTAV ODVODNJE OBORINSKIH I OTPADNIH
VODA NASELJA BEDNJA SA PRIPADAJUĆIM
UREDAJEM ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA
Lokacija: Općina Bednja, Varaždinska županija

Naziv projekta: STROJARSKI PROJEKT
Nacrt: CRPNA STANICA BEDNJA 1

Datum: Ožujak, 2017 Potpis
Glavni projektant: Tomislav Krznarić dipl.ing.građ.
Projektant: Radoslav Kraljević, dipl.ing.stroj.
Suradnik: Ivan Lošonc, mag.ing.mech.

Pečat
Hrvatska komora inženjera strojarstva
Radoslav Kraljević
dipl. ing. stroj.
Ovlašteni inženjer strojarstva



S 1383

ZOP: P-28-16 Broj projekta: S 01-X/2015 Mjerilo: 1:25 Razina razrade: List 11
Broj nacrt
GLAVNI PROJEKT
Od 11